



CERTIFICAAT

B - 9212 - FD - K 1055 - versie a

Wij certificeren dat de aspiratie rookmelder

AirSense Stratos Modulaser

en de varianten zoals beschreven in de bijlagen,

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het BOSEC-merk:

Administratieve en juridische clausules;

Certificatieregels Producten;

Niet onder het toepassingsgebied van de BELAC-accreditatie:

EN 54-20:2006/AC:2008;

op basis van volgende beproevingsverslagen van de laboratoria ANPI en certificaten:

BFS/REDI/597, 2831-CPR-F2416.

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

De firma

UTC Fire & Security BV

Kelvinstraat 7

6003 DH Weert


Nederland

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken. Een gebruiksaanwijzing moet met elke detector geleverd worden.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de
door het BOSEC-merkc comité en ANPI
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 01 oktober 2020

30 september 2032


Mark Maerjens
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion

Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be

Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.



Bijlage 1 bij het certificaat B - 9212 - FD - K 1055 - versie a

Aspiratie rookmelders

AirSense Stratos Modulaser
Edwards LaserSense Modulaser
Kidde Senator Modulaser

geproduceerd te Ropczyce, PL
geproduceerd te Ropczyce, PL
geproduceerd te Ropczyce, PL

Aspiratie rookmelders, detectiemodule

AirSense 9-30783
Edwards FHSD8330
Kidde 9-30783-KID

geproduceerd te Ropczyce, PL
geproduceerd te Ropczyce, PL
geproduceerd te Ropczyce, PL

Aspiratie rookmelders, weergavemodule

AirSense 9-30782 (command display module)
Varianten: AirSense 9-30780 (minimum display module)
AirSense 9-30781 (standard display module)
Edwards FHSD8320 (command display module)
Varianten: Edwards FHSD8300 (minimum display module)
Edwards FHSD8310 (standard display module)
Kidde 9-30782-KID (command display module)
Varianten: Kidde 9-30781-KID (standard display module)
Kidde 9-30780-KID (minimum display module)

geproduceerd te Ropczyce, PL

geproduceerd te Ropczyce, PL


geproduceerd te Ropczyce, PL

De installatiehandleiding beschrijft de clusterconfiguraties.

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 01 oktober 2020

30 september 2032


M. Magré
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion

Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be

Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.



CERTIFICAT

B - 9212 - FD - K 1055 - version a

Nous certifions que le détecteur de fumée par aspiration

AirSense Stratos Modulaser

et les variantes comme décrit dans les annexes,

répond aux prescriptions suivantes:

Règlement général de la marque BOSEC:

Clauses administratives et juridiques;

Règles de certification Produits;

Pas repris dans le scope de BELAC:

EN 54-20:2006/AC:2008;

sur base des rapports d'essais des laboratoires ANPI et les certificats suivantes:

BFS/REDI/597, 2831-CPR-F2416.

*Le présent certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

UTC Fire & Security BV

Kelvinstraat 7

6003 DH Weert


Pays-Bas

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus. Une notice d'emploi doit être fournie avec chaque détecteur.*

**Ce certificat est délivré aux conditions
définies par le comité de la marque
BOSEC et ANPI et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 01 octobre 2020

30 septembre 2032


Marc Van der Vliet
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion

Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be

Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune modification.



Annexe 1 au certificat B - 9212 - FD - K 1055 - version a

Détecteur de fumée par aspiration

AirSense Stratos Modulaser
Edwards LaserSense Modulaser
Kidde Senator Modulaser

fabriqué à Ropczyce, PL
fabriqué à Ropczyce, PL
fabriqué à Ropczyce, PL

Détecteur de fumée par aspiration, module de détection

AirSense 9-30783
Edwards FHSD8330
Kidde 9-30783-KID

fabriqué à Ropczyce, PL
fabriqué à Ropczyce, PL
fabriqué à Ropczyce, PL

Détecteur de fumée par aspiration, module d'affichage

AirSense 9-30782 (command display module)
Variantes: AirSense 9-30780 (minimum display module)
AirSense 9-30781 (standard display module)
Edwards FHSD8320 (command display module)
Variantes: Edwards FHSD8300 (minimum display module)
Edwards FHSD8310 (standard display module)
Kidde 9-30782-KID (command display module)
Variantes: Kidde 9-30781-KID (standard display module)
Kidde 9-30780-KID (minimum display module)

fabriqué à Ropczyce, PL

fabriqué à Ropczyce, PL


fabriqué à Ropczyce, PL

Le manuel d'installation décrit les configurations des clusters.

**Cette annexe fait partie intégrante du
certificat BOSEC et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 01 octobre 2020

30 septembre 2032


Marko van der Plas
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion

Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be

Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune modification.



CERTIFICATE

B - 9212 - FD - K 1055 - version a

We certify that the aspirating smoke detector

AirSense Stratos Modulaser

and the variants as described in the annexes,

complies with the following specifications:

Rules of the BOSEC mark:

Administrative and legal clauses;

Certification rules Products;

Not under the scope of the BELAC-accreditation:

EN 54-20:2006/AC:2008;

based upon the following test reports of the laboratories ANPI and certificates:

BFS/REDI/597, 2831-CPR-F2416.

*This certificate is only valid if the products are marked with the **BOSEC** label.*

The company

UTC Fire & Security BV

Kelvinstraat 7

6003 DH Weert

Nederland

*is authorised to use the brand **BOSEC** on the above mentioned components. An instruction manual shall be provided with each detector*

**The certificate is granted subject to the
BOSEC brand committee and ANPI terms
and conditions and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Brussels, 01 October 2020

30 September 2032


Marie-Jane
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion

Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be

This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.



Annex 1 to the certificate B - 9212 - FD - K 1055 - version a

Aspirating smoke detector

AirSense Stratos Modulaser
Edwards LaserSense Modulaser
Kidde Senator Modulaser

manufactured at Ropczyce, PL
manufactured at Ropczyce, PL
manufactured at Ropczyce, PL

Aspirating smoke detector, detection module

AirSense 9-30783
Edwards FHSD8330
Kidde 9-30783-KID

manufactured at Ropczyce, PL
manufactured at Ropczyce, PL
manufactured at Ropczyce, PL

Aspirating smoke detector, display module

AirSense 9-30782 (command display module)
Variants: AirSense 9-30780 (minimum display module)
AirSense 9-30781 (standard display module)
Edwards FHSD8320 (command display module)
Variants: Edwards FHSD8300 (minimum display module)
Edwards FHSD8310 (standard display module)
Kidde 9-30782-KID (command display module)
Variants: Kidde 9-30781-KID (standard display module)
Kidde 9-30780-KID (minimum display module)

manufactured at Ropczyce, PL

manufactured at Ropczyce, PL


manufactured at Ropczyce, PL

See installation manual for cluster configuration.

**This annex is an undivided part of the
BOSEC certificate and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Brussels, 01 October 2020

30 September 2032


Marie Perle
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be

This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.