



003-PROD  
ISO/IEC 17065

# BOSEC CERTIFICAT

N° B - 9077 - FD - K 319-f

*Nous certifions que le composant de détection incendie:*

DETECTEUR DE CHALEUR Apollo S65 55000-122 (classe A1R)

*Fabriqué à Havant (U.K.)*

Variante : Aritech DT654 (classe A1R)

SOCLES:

Apollo 45681-200

Apollo S65 45681-245 relay mounting base

Apollo S65 45681-246 Auxillary mounting base

*répond aux prescriptions suivantes :*

Règlement de la marque BOSEC : Règles de certification Produits (BOSEC - Products rules F dd 20131003) et  
Clauses administratives et juridiques (BOSEC - Admin Legal Rules F dd 20131003.doc)  
EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005

*sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI & certificat de conformité CE :*

BFS/REDI/116-2001.03.20, Add.1-2012.11.19 & 0832-CPD-0003-2006.02.23, 0832-CPD-0846-2009.09.18,  
0832-CPD-0847-2009.09.18

*Le certificat n'est valable que si les **détecteurs** sont pourvus du label **BOSEC**.*

*La firme*

**APOLLO FIRE DETECTORS LTD.,  
36 Brookside Road  
HAVANT, HAMPSHIRE, PO9 1JR  
UNITED KINGDOM**

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les **détecteurs** ci-dessus.*

*Ce certificat est délivré aux conditions définies par  
**ANPI** et est valable jusqu'au*

*signé au nom de **ANPI**  
**Bruxelles, le 24 juillet 2015***

**3 décembre 2027**

*Le Secrétaire Général  
**M. Vandendoren***

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune surcharge.



003-PROD  
ISO/IEC 17065

**BOSEC**

# CERTIFICAAT

N<sup>r</sup> B - 9077 - FD - K 319-f

*Wij certificeren dat het branddetectiecomponent:*

WARMTEMLDER Apollo S65 55000-122 (klasse A1R)

*gefabriceerd te Havant (U.K.)*

Variante: Aritech DT654 (klasse A1R)

VOETSTUKKEN:

Apollo 45681-200

Apollo S65 45681-245 relay mounting base

Apollo S65 45681-246 Auxillary mounting base

*beantwoordt aan de volgende voorschriften :*

Reglement van het BOSEC-merk : certificatieregels Producten (BOSEC - Products rules N dd 20131003) en de Administratieve en juridische clausules (BOSEC - Admin Legal Rules N dd 20131003)  
EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005

*op basis van de laboratoria ANPI beproevingsverslag & EG - CPD Conformiteitscertificaten:*

BFS/REDI/116-2001.03.20, Add.1-2012.11.19 & 0832-CPD-0003-2006.02.23, 0832-CPD-0846-2009.09.18, 0832-CPD-0847-2009.09.18

*Het certificaat is alleen geldig indien de **detectoren** van het merk **BOSEC** voorzien zijn.*

*De firma*

**APOLLO FIRE DETECTORS LTD.,  
36 Brookside Road  
HAVANT, HAMPSHIRE, PO9 1JR  
UNITED KINGDOM**

*heeft toestemming om het merk **BOSEC** op de bovenvermelde **componenten** te gebruiken.*

*Dit certificaat werd afgeleverd onder de door*  
**ANPI** *bepaalde voorwaarden en is geldig tot*

**3 december 2027**

*ondertekend namens* **ANPI**  
**Brussel, 24 juli 2015**

*De Secretaris-Generaal*  
*M. Vandendoren*

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: [info@anpi.be](mailto:info@anpi.be) Internet: [www.anpi.be](http://www.anpi.be)

Dit certificaat mag alleen in zijn geheel en zonder enige toevoeging gereproduceerd worden.



003-PROD  
ISO/IEC 17065

**BOSEC**

# CERTIFICATE

N° B - 9077 - FD - K 319-f

*We certify that the fire detection component:*

HEAT DETECTOR Apollo S65 55000-122 (Class A1R)

*Manufactured at Havant (U.K.)*

Variant: Aritech DT654 (Class A1R)

BASES:

Apollo 45681-200

Apollo S65 45681-245 relay mounting base

Apollo S65 45681-246 Auxillary mounting base

*comply with the following specifications :*

BOSEC Mark Rules : Products Certification (BOSEC - Products rules E dd 20131003) and Administrative and Legal Clauses (BOSEC - Admin Legal Rules E dd 20131003)

EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005

*on the base of the report of the laboratories ANPI & EC(CPD) Certificate of conformity:*

BFS/REDI/116-2001.03.20, Add.1-2012.11.19 & 0832-CPD-0003-2006.02.23, 0832-CPD-0846-2009.09.18, 0832-CPD-0847-2009.09.18

*This certificate is only valid if the **detectors** are provided with the mark **BOSEC**.*

*The company*

**APOLLO FIRE DETECTORS LTD.,  
36 Brookside Road  
HAVANT, HAMPSHIRE, PO9 1JR  
UNITED KINGDOM**

*is authorised to use the mark **BOSEC** on the above mentioned **detectors**.*

*This certificate is granted subject to the **ANPI**  
terms and conditions and is valid until*

**the 3<sup>rd</sup> of December 2027**

*signed on behalf of **ANPI**  
Brussels, the 24<sup>th</sup> of July 2015*

*The General Secretary  
M. Vandendoren*

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

This certificate may only be copied completely and without any adding.