Declaratie de performanta

DOP-0832-CPR-F0160

Problemă: 1
0832-CPR-F0160

Product Type	ASW2366
Type	Aparat de semnalizare analogic de tip A Dispozitiv de alarmă vizuală cu LED-uri de culoare roșie și de perete
Intended Use	Detectoare de incendiu și sisteme de alarmă de incendiu instalate în clădiri și în jurul acestora.
Manufacturer :	Texecom Ltd. Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire. BB4 4PW
Placed on market	UTC Foc și securitate B. V Kelvinstraat 7 Weert NL-6003 DH Țările de Jos
System of assessment	Sistemul 1
Notified Body	BRE Global
Accreditation Number	0832
Type Testing	EN54-23:2010 – Dispozitive de alarmă de incendiu - dispozitive de alarmă vizuală EN54-3:2001+A1:2002+A2:2006 – Sisteme de detectare și alarmă la incendiu - Dispozitive de alarmă de incendiu - Sunete.
	Tipul A IP21C (Baze de bază) Tipul A For EN54-3, EN54-23 Instalații IP33C (bază adâncă) cu o presetupă de cablu minimă IP33C. Pentru alte instalații testate independent la IP65C. (IP65C nu este valabil pentru instalațiile EN54-3 și EN54-23

Performanță declarată

Caracteristici esențiale	**EN54-23:2010 subclauză**	**Tipul A**	
Siguranța operațională			
Durata de funcționare	4.2.1	Trece	
Dispoziții pentru conductori externi	4.2.2	Trece	
Inflamabilitatea materialelor	4.2.3	Trece	
Protecția carcasei	4.2.4	Trece	
Acces	4.2.5	Trece	
Modificări ale producătorilor	4.2.6	Trece	
Ajustarea la fața locului	4.2.7	Trece	
Cerințe pentru dispozitive controlate de software	4.2.8	Trece	
Parametrii de performanță în condiții de incendiu			
Volumul de acoperire	4.3.1	Trece 168m3	
Variația luminii	4.3.2	Trece	
Intensitatea minimă și maximă a luminii	4.3.3	Trece	
Culoare deschisa	4.3.4	Trece roșu	
Model temporal de lumină și frecvența intermitentă	4.3.5	Trece 0.5Hz/1Hz	
Marcare și date	4.3.6	Trece	
Sincronizare (opțiune cu cerințe)	4.3.7	Trece	
Durabilitate			
Rezistența la temperaturi			
Căldura uscată (operațională)	4.4.1.1	Trece	
Căldura uscată (rezistență)	4.4.1.2	N/A	
Rece (operațional)	4.4.1.3	Trece	
Rezistența la umiditate			
Încălzirea umedă, ciclică (operațională)	4.4.2.1	Trece	
Încălzirea umedă, starea de echilibru (rezistență)	4.4.2.2	Trece	
Încălzirea umedă, starea de echilibru (rezistență)	4.4.2.3	N/A	
Rezistență la șocuri și vibrații			
Șoc (operațional)	4.4.3.1	Trece	
efect (operaționale)	4.4.3.2	Trece	
Vibrații (operaționale)	4.4.3.3	Trece	
Vibrații (rezistență)	4.4.3.4	Trece	
Rezistență la coroziune			
SO2 coroziune (rezistență)	4.4.4	Trece	
Stabilitate electrică			
CEM, imunitate (operațională)	4.4.5	Trece	

Declaratie de performanta

DOP-0832-CPR-F0160

Problemă: 1

Performanță declarată			
Caracteristici esențiale	**EN54-3 subclauză**	**Tipul A**	
Reproductibilitatea	5.2	Trece	
Performanța operațională	5.3	Trece	
Durabilitate	5.4	Trece	
Încălzirea uscată (operațională)	5.5	Trece	
Încălzire uscată (rezistență)	5.6	N/A	
Rece (operațional)	5.7	Trece	
Căldura umedă, ciclică (operațională)	5.8	Trece	
Căldura umedă, starea de echilibru (rezistență)	5.9	Trece	
Încălzirea umedă, ciclică (rezistență) (Numai pentru versiunea de bază profundă)	5.10	N/A	
SO2 coroziune (rezistență)	5.11	Trece	
Șoc (operațional)	5.12	Trece	
Efect (operațional)	5.13	Trece	
Vibrație (operațional)	5.14	Trece	
Vibrație (rezistență)	5.15	Trece	
Descărcare electrostatică (operațională)	5.16	Trece	
Câmpuri electromagnetice radiate (operaționale)	5.16	Trece	
Tranziții de tensiune, explozii rapide tranzitorii (operaționale)	5.16	Trece	
Protecția carcasei	5.17	Trece	

Performanța produsului identificat în tipul și tipul produsului de mai sus este conformă cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a companiei Texecom Limited

Semnat pentru și în numele producătorului de către /

Nume / Nom: Chris Wright Funcţie: Approvals Manager

Semnătură:

Locul și data eliberării: Haslingden