

PID:
12010036

CID:
C.1993.3793

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

CARRIER FIRE & SECURITY ITALIA SRL
VIA VITTOR PISANI 20
20124 MILANO MI
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

Rivelatori a infrarosso passivo
(Mod. VE735)

Passive infrared detectors
(Model VE735)

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2016-04-26**
Aggiornato il | Updated on **2024-11-13**
Sostituisce | Replaces **2023-11-08**
Scade il | Expires on **2027-11-12**



IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2016-04-26
Aggiornato il | Updated on 2024-11-13
Sostituisce | Replaces 2023-11-08
Scade il | Expires on 2027-11-12

Prodotto | Product

Rivelatori a infrarosso passivo Passive infrared detectors

Concessionario | Licence Holder

CARRIER FIRE & SECURITY ITALIA SRL
VIA VITTOR PISANI 20
20124 MILANO MI
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ-SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PLK000HI

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50131-2-2:2021
EN 50130-5:2011
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50131-2-2:2021
EN 50130-5:2011
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020

Rapporti | Test Reports

SS15L0522993-01; SS20-0055835-01; SS23-0094625-01; SS24-0107587-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	VE700
Tensione nominale alimentazione Rated supply voltage	12 V-
Corrente massima assorbita Rated current	15 mA
Portata massima Maximum range	60 m
Tipo di copertura Coverage	Volumetrica / Volumetric
Grado di protezione Degree of protection	IP30
Grado di sicurezza Security grade	2
Classe ambientale Environmental class	II
Modalità d'impiego Destination of use	Interno / Internal
Numero zone sensibili Detection areas (No)	11 zone a 20 m su 1 piano di rivelazione + 1 zona a 60 m / 11 zones at 20 m on 1 detection plane + 1 zone at 60 m
Sensore piroelettrico Pyro sensor	NICERA, tipo NTOP / NICERA, type NTOP

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.P009PH

Marca | Trade mark ARITECH
Modello | Model VE735



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA12.01707

SN.P00107

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P00107

EMY.120100.DA2U

Importo modelli IMQ - rivelatori - 1201 - Rivelatori | IMQ models - detectors - 1201 - Detectors

1