

# Declaration of Performance No. 360-3514-0299

Declaration of performance according to the Construction Products Regulation EU No. 305/2011

1. Unique identification code of the product type	Model(s): Stratos HSSD2 + Command Module (9-30620, 9-30707), LaserSense HSSD2 + Command Module (FHSD8220)  Brand(s): AirSense, Edwards
2. Intended use(s)	Fire detection and fire alarm systems EN 54-20: Aspirating smoke detectors
3. Manufacturer	Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o. ul. Kolejowa 24 39-100 Ropczyce, POLAND
4. Authorized representative	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS
5. System(s) of Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP)	System 1
6a. Harmonised standard(s)	EN 54-20:2006 + AC:2008
Notified body(-ies)	BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Notified Body under registration number 2831)
6b. Certificate of Constancy of Performance Number (CPR)	2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260
6c. European Assessment Document European Technical Assessment Technical Assessment Body Notified body(-ies)	Not Applicable
7. Declared performance(s)	

## EN 54-20: Aspirating smoke detectors


Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Nominal activation conditions / Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire conditions	Pass	EN 54-20:2006 + AC:2008
Operational reliability	Pass	EN 54-20:2006 + AC:2008
Tolerance to supply voltage	Pass	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Pass	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durability of operational reliability, Vibration resistance	Pass	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Pass	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durability of operational reliability, Corrosion resistance	Pass	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durability of operational reliability, Electrical stability	Pass	EN 54-20:2006 + AC:2008

## 8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.


Signed for and on behalf of the manufacturer by:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager  
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat  
08950, Barcelona, Spain



At: Esplugues de Llobregat

On: October 5, 2022

Regulation (UE) n.º 305/2011 CPR Supplementary CE marking Information

Identification of the certification body: 2831
<b>Manufacturer</b> Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o. ul. Kolejowa 24 39-100 Ropczyce, POLAND
Regulation (UE) n.º 305/2011 CPR Supplementary CE marking Information: 19
Declaration of Performance (DoP) Number: 360-3514-0299
Certificate of Constancy of Performance Number (CPR): 2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260
EN 54-20:2006 + AC:2008
Unique identification of product type: See the product label for the product documentation part number and revision.
Intended use(s): See DoP point 2.
Essential characteristics: See DoP point 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:  <a href="https://firesecurityproducts.com/en/home">https://firesecurityproducts.com/en/home</a>  <a href="mailto:DoP.Requests@carrier.com">DoP.Requests@carrier.com</a>
---

© 2022 Carrier Fire & Security. All rights reserved



# Declaration of Performance No. 360-3514-0299

Declaration of performance according to the Construction Products Regulation 305/2011 as amended by the Construction Products (Amendment, etc.) (EU exit) Regulations 2019 and Regulations 2020

1. Unique identification code of the product type	Model(s): Stratos HSSD2 + Command Module (9-30620, 9-30707) Brand(s): AirSense
2. Intended use(s)	Fire detection and fire alarm systems EN 54-20: Aspirating smoke detectors
3. Manufacturer	Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o. ul. Kolejowa 24 39-100 Ropczyce, POLAND
4. Authorized representative	Carrier Fire and Security UK Ltd., 8 Newmarket Court, Chippenham Drive, Milton Keynes, MK10 OAQ, UK
5. System(s) of Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP)	System 1
6a. Harmonised standard(s)	EN 54-20:2006 + AC:2008
Approved body(-ies)	BRE Global Limited Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, UK, WD25 9XX (UK Approved Body under registration number 0832)
6b. Certificate of UKCA approval Constancy of Performance Number	0832-UKCA-CPR-F1249
6c. European Assessment Document European Technical Assessment Technical Assessment Body Notified body(-ies)	Not Applicable
7. Declared performance(s)	

## EN 54-20: Aspirating smoke detectors

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Nominal activation conditions / Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire conditions	Pass	EN 54-20:2006 + AC:2008
Operational reliability	Pass	EN 54-20:2006 + AC:2008
Tolerance to supply voltage	Pass	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Pass	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durability of operational reliability, Vibration resistance	Pass	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Pass	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durability of operational reliability, Corrosion resistance	Pass	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durability of operational reliability, Electrical stability	Pass	EN 54-20:2006 + AC:2008

## 8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Construction Products Regulation (EU) 305/2011 as amended by the Construction Products (Amendment, etc.) (EU exit) Regulations 2019 and Regulations 2020, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the authorized representative by:

**Name:** John Eifion Davies

**Function:** Engineering Director, Commercial Fire, EMEA

**Place:** 8 Newmarket Court, Chippenham Drive, MK10 OAQ, UK

At: Milton Keynes

**<SIGNATURE>**

On: October 5, 2022

Construction Products Regulation 305/2011 as amended by the Construction Products (Amendment, etc.) (EU exit) Regulations 2019 and Regulations 2020



Identification of the Approved Body: 0832

Manufacturer

Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o.  
ul. Kolejowa 24  
39-100 Ropczyce, POLAND

Construction Products Regulation 305/2011 as amended by the Construction Products (Amendment, etc.) (EU exit) Regulations 2019 and Regulations 2020 Supplementary UKCA marking Information: 22

Declaration of Performance (DoP) Number: 360-3514-0299

Certificate of UKCA approval Constancy of Performance Number: 0832-UKCA-CPR-F1249

EN 54-20:2006 + AC:2008

Unique identification of product type: See the product label for the product documentation part number and revision.

Intended use(s): See DoP point 2.

Essential characteristics: See DoP point 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP\\_Requests@carrier.com](mailto:DoP_Requests@carrier.com)

© 2022 Carrier Fire & Security. All rights reserved

# Declaración de prestaciones nº 360-3514-0299

Declaración de prestaciones de acuerdo con la Directiva de Productos de Construcción de la UE nº 305/2011

1. Código de identificación única del producto tipo	Modelo(s): Stratos HSSD2 + Command Module (9-30620, 9-30707), LaserSense HSSD2 + Command Module (FHSD8220)  Marca(s): AirSense, Edwards
2. Uso(s) previsto(s)	Sistemas de detección y alarma de incendios EN 54-20: Detectores de aspiración de humos
3. Fabricante	Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o. ul. Kolejowa 24 39-100 Ropczyce, POLAND
4. Representante autorizado	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS
5. Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	Sistema 1
6a. Norma(s) armonizada(s)	EN 54-20:2006 + AC:2008
Organismo(s) notificado(s)	BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Organismo Notificado con número 2831)
6b. Número de Certificado de Constancia de las Prestaciones (CPR)	2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260
6c. Documento de evaluación europeo Evaluación técnica europea Organismo de evaluación técnica Organismo(s) notificado(s)	No Aplicable
7. Prestación(es) declarada(s)	

## EN 54-20: Detectores de aspiración de humos


Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Condiciones de activación nominal / Sensibilidad, intervalo de respuesta (tiempo de respuesta) y comportamiento bajo estado de incendio	Apto	EN 54-20:2006 + AC:2008
Fiabilidad funcional	Apto	EN 54-20:2006 + AC:2008
Tolerancia en el voltaje de alimentación	Apto	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la temperatura	Apto	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la vibración	Apto	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la humedad	Apto	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la corrosión	Apto	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Estabilidad eléctrica	Apto	EN 54-20:2006 + AC:2008

## 8. Documentación técnica adecuada y/o documentación técnica específica

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.


Firmado por y en nombre del fabricante por:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager  
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat  
08950, Barcelona, Spain



En: Esplugues de Llobregat

A: octubre 5, 2022

Reglamento (UE) n.º 305/2011, información de marca CE adicional de la Directiva de Productos de Construcción

Identificación del organismo de certificación: 2831
Fabricante Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o. ul. Kolejowa 24 39-100 Ropczyce, POLAND
Reglamento (UE) n.º 305/2011, información de marca CE adicional de la Directiva de Productos de Construcción: 19
Número de Declaración de Prestaciones (DdP): 360-3514-0299
Número de Certificado de Constancia de las Prestaciones (CPR): 2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260
EN 54-20:2006 + AC:2008
Identificación única del tipo de producto: Consulte la etiqueta del producto para ver el número de referencia y la revisión de la documentación del producto.
Uso(s) previsto(s): Consulte el punto 2 de la Declaración de prestaciones.
Características esenciales: Consulte el punto 7 de la Declaración de prestaciones.

<p>EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://firesecurityproducts.com/en/home">https://firesecurityproducts.com/en/home</a></p> <p style="text-align: center;"><a href="mailto:DoP.Requests@carrier.com">DoP.Requests@carrier.com</a></p>
---

© 2022 Carrier Fire & Security. Todos los derechos reservados

# sz. Teljesítménynyilatkozat 360-3514-0299

Az EU építési termékekre vonatkozó 305/2011 sz. rendelete szerinti teljesítménynyilatkozat


1.	A terméktípus egyedi azonosító kódja	Modell(ek): Stratos HSSD2 + Command Module (9-30620, 9-30707), LaserSense HSSD2 + Command Module (FHSD8220)  Márka(-ák): AirSense, Edwards
2.	Rendeltetés(ek)	Tűzjelző berendezések EN 54-20: Beszívottfüst-érzékelők
3.	Gyártó	Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o. ul. Kolejowa 24 39-100 Ropczyce, POLAND
4.	Meghatalmazott képviselő	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS
5.	A teljesítmény állandóságának értékelésére és (AVCP)	1. rendszer
6a.	Harmonizált szabvány(ok) Értesített szervezet(ek)	EN 54-20:2006 + AC:2008 BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Bejelentett szervezet 2831)
6b.	A teljesítmény állandóságáról szóló igazolás szám (CPR)	2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260
6c.	Európai értékelési dokumentum Európai műszaki értékelés Műszaki értékelő szervezet Értesített szervezet(ek)	Nem alkalmazható
7.	A nyilatkozat szerinti teljesítmények	

## EN 54-20: Beszívottfüst-érzékelők

Fő jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Névleges működésbe lépési feltételek / Érzékenység, működésbe lépés késedelmé (működésbe lépési idő) és működőképesség tűz esetén	Megfelelt	EN 54-20:2006 + AC:2008
Működés megbízhatósága	Megfelelt	EN 54-20:2006 + AC:2008
Tápfeszültség tűrés	Megfelelt	EN 54-20:2006 + AC:2008
Működés megbízhatóságának tartóssága, Hőmérséklettel szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-20:2006 + AC:2008
Működés megbízhatóságának tartóssága, Rezgéssel szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-20:2006 + AC:2008
Működés megbízhatóságának tartóssága, Nedvességgel szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-20:2006 + AC:2008
Működés megbízhatóságának tartóssága, Korrózióval szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-20:2006 + AC:2008
Működés megbízhatóságának tartóssága, Elektromos stabilitás	Megfelelt	EN 54-20:2006 + AC:2008

## 8. Vonatkozó műszaki dokumentáció és/vagy Specifikus műszaki dokumentáció

A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadása az EU 305/2011 sz. rendeletével összhangban történt, a kiadásért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: José M. Méndez Seguí, Technology Manager Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat 08950, Barcelona, Spain	
Hely: Esplugues de Llobregat	Dátum: október 5, 2022

Az EU építési termékekről szóló 305/2011 sz. rendelete szerinti, CE jelölésre vonatkozó kiegészítő adatok



Tanúsító hatóság azonosítója: 2831

Gyártó

Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o.  
ul. Kolejowa 24  
39-100 Ropczyce, POLAND

Az EU építési termékekről szóló 305/2011 sz. rendelete szerinti, CE jelölésre vonatkozó kiegészítő adatok: 19

Teljesítménynyilatkozat (DoP) száma: 360-3514-0299

A teljesítmény állandóságáról szóló igazolás szám (CPR): 2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260

EN 54-20:2006 + AC:2008

Terméktípus egyedi azonosítója: A termékdokumentáció számát és módosítási számát megtalálja a termékcímkén.

Rendeltetés(ek): Lásd a teljesítménynyilatkozat 2. pontját.

Fő jellemzők: Lásd a teljesítménynyilatkozat 7. pontját.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2022 Carrier Fire & Security. Minden jog fenntartva



# DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. 360-3514-0299

Declarație de performanță în conformitate cu Regulamentul privind produsele pentru construcții EU No. 305/2011

1. Cod unic de identificare a tipului de produs	Model(e): Stratos HSSD2 + Command Module (9-30620, 9-30707), LaserSense HSSD2 + Command Module (FHSD8220) Marca (Mărci): AirSense, Edwards
2. Scopul utilizării	Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu EN 54-20: Detectoare de fum prin aspirație
3. Producătorului	Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o. ul. Kolejowa 24 39-100 Ropczyce, POLAND
4. Reprezentant autorizat	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS
5. Sistemul(-ele) pentru evaluarea și verificarea fiabilității funcționării (AVCP)	Sistemul 1
6a. Standardul(-ele) armonizat(e) Organism(e) notificat(e)	EN 54-20:2006 + AC:2008 BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Organism notificat sub numărul de înregistrare 2831)
6b. Numărul certificatului de constanță a performanței (CPR)	2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260
6c. Document de evaluare european Evaluarea tehnică europeană Organism de evaluare tehnică Organism(e) notificat(e)	Nu se aplică
7. Puterea declarată	

## EN 54-20: Detectoare de fum prin aspirație


Caracteristici esențiale	Puterea	Specificația tehnică armonizată
Condițiile nominale de declanșare / Sensibilitatea, temporizarea activării (durata de activare) și performanța în caz de incendiu	Ansolvit	EN 54-20:2006 + AC:2008
Fiabilitatea funcționării	Ansolvit	EN 54-20:2006 + AC:2008
Toleranța tensiunii de alimentare	Ansolvit	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la temperatură	Ansolvit	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la oscilații	Ansolvit	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la umiditatea aerului	Ansolvit	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la coroziune	Ansolvit	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durabilitatea fiabilității funcționării, Stabilitatea electrică	Ansolvit	EN 54-20:2006 + AC:2008

## 8. Documentația tehnică adecvată și/sau documentația tehnică specifică

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager  
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat  
08950, Barcelona, Spain



La: Esplugues de Llobregat

În: octombrie 5, 2022

Regulament (UE) n.º 305/2011 CPR Marcaj CE suplimentar Informații



Identificarea organismului de certificare: 2831

Producătorului

Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o.

ul. Kolejowa 24

39-100 Ropczyce, POLAND

Regulament (UE) n.º 305/2011 CPR Marcaj CE suplimentar Informații: 19

Numărul declarației de performanță (DoP): 360-3514-0299

Numărul certificatului de constanță a performanței (CPR): 2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260

EN 54-20:2006 + AC:2008

Identificarea unică a tipului de produs: Consultați eticheta produsului pentru numărul și revizuirea documentației produsului.

Scopul utilizării: A se vedea punctul 2 al DoP.

Caracteristici esențiale: A se vedea punctul 7 al DoP.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2022 Carrier Fire & Security. Toate drepturile rezervate

# Deklaracja właściwości użytkowych nr 360-3514-0299

Deklaracja właściwości użytkowych Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 (Construction Products Regulation)

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Model(y): Stratos HSSD2 + Command Module (9-30620, 9-30707), LaserSense HSSD2 + Command Module (FHSD8220)  Marka (marki): AirSense, Edwards
2.	Przeznaczenie	Systemy sygnalizacji pożarowej EN 54-20: Czujki dymu zasysające
3.	Producent	Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o. ul. Kolejowa 24 39-100 Ropczyce, POLAND
4.	Upoważniony przedstawiciel	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS
5.	System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP)	System 1
6a.	Zharmonizowany(-e) standard	EN 54-20:2006 + AC:2008
	Jednostka(-i) notyfikowana(-e)	BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND  (Jednostka notyfikowana pod numerem rejestracyjnym 2831)
6b.	Numer certyfikatu stałości parametrów użytkowych (CPR)	2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260
6c.	Europejski dokument oceny Europejska ocena techniczna Jednostki ds. oceny technicznej Jednostka(-i) notyfikowana(-e)	Nie dotyczy
7.	Deklarowane świadczenia	

## EN 54-20: Czujki dymu zasysające

Zasadnicze charakterystyki	Wydajność	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Znamionowe warunki uruchomienia / Czulość, opóźnienie zadziałania (czas zadziałania), oraz skuteczność w warunkach pożaru	Pozytywny	EN 54-20:2006 + AC:2008
Niezawodność eksploatacyjna	Pozytywny	EN 54-20:2006 + AC:2008
Tolerancja napięcia zasilania	Pozytywny	EN 54-20:2006 + AC:2008
Trwałość niezawodności działania, Odporność na działanie ciepła	Pozytywny	EN 54-20:2006 + AC:2008
Trwałość niezawodności działania, Odporność na wibracje	Pozytywny	EN 54-20:2006 + AC:2008
Trwałość niezawodności działania, Odporność na wilgoć	Pozytywny	EN 54-20:2006 + AC:2008
Trwałość niezawodności działania, Wytrzymałość na korozję	Pozytywny	EN 54-20:2006 + AC:2008
Trwałość niezawodności działania, Stabilność elektryczna	Pozytywny	EN 54-20:2006 + AC:2008

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

Wydajność określonego powyżej produktu jest zgodna z zestawem deklarowanych właściwości. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

José M. Méndez Seguí, Technology Manager  
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat  
08950, Barcelona, Spain



W: Esplugues de Llobregat

Dnia: październik 5, 2022

Dodatkowe informacje na temat oznaczenia CE według Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 CPR



Oznaczenie instytucji certyfikującej: 2831

Producent

Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o.  
ul. Kolejowa 24  
39-100 Ropczyce, POLAND

Dodatkowe informacje na temat oznaczenia CE według Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 CPR: 19

Numer deklaracji właściwości użytkowych (DWU): 360-3514-0299

Numer certyfikatu stałości parametrów użytkowych (CPR): 2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260

EN 54-20:2006 + AC:2008

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Numer części i wersja dokumentacji produktu znajdują się na etykiecie produktu.

Przeznaczenie: Patrz punkt 2 deklaracji właściwości użytkowych.

Zasadnicze charakterystyki: Patrz punkt 7 deklaracji właściwości użytkowych.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2022 Carrier Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone

# Declaração de desempenho N. 360-3514-0299

Declaração de desempenho de acordo com o Regulamento de Produtos de Construção N.º 305/2011

1. Código de identificação único do produto-tipo	Modelo(s): Stratos HSSD2 + Command Module (9-30620, 9-30707), LaserSense HSSD2 + Command Module (FHSD8220)  Marca(s): AirSense, Edwards
2. Utilização(s) pretendida(s)	Sistemas de detecção e alarme de incêndio EN 54-20: Detetores de fumo por aspiração
3. Fabricante	Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o. ul. Kolejowa 24 39-100 Ropczyce, POLAND
4. Representante autorizado	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da constância de desempenhos (AVCD)	Sistema 1
6a. Norma(s) harmonizada(s)	EN 54-20:2006 + AC:2008
Organismo(s) notificado(s)	BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Organismo notificado sob o número de registo 2831)
6b. Número de certificado da constância de desempenho (CPR)	2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260
6c. Documento de avaliação europeu Avaliação técnica europeia Organismo de Avaliação Técnica Organismo(s) notificado(s)	Não aplicável
7. Desempenho declarado	

## EN 54-20: Detetores de fumo por aspiração


Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Condições de resposta nominal / Sensibilidade, atraso de resposta (tempo de latência) e capacidade de desempenho em caso de incêndio	Passa	EN 54-20:2006 + AC:2008
Fiabilidade operativa	Passa	EN 54-20:2006 + AC:2008
Tolerância de tensão de alimentação	Passa	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à temperatura	Passa	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à vibração	Passa	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à humidade do ar	Passa	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à corrosão	Passa	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durabilidade da fiabilidade operativa, Estabilidade eléctrica	Passa	EN 54-20:2006 + AC:2008

## 8. Documentação técnica adequada ou documentação técnica específica

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de benefícios declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante por:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager  
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat  
08950, Barcelona, Spain



Em: Esplugues de Llobregat

Data: outubro 5, 2022

Regulamento (EU) N° 305/2011 CPR Informação complementar sobre a marcação CE



Identificação da entidade certificadora: 2831

Fabricante

Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o.  
ul. Kolejowa 24  
39-100 Ropczyce, POLAND

Regulamento (EU) N° 305/2011 CPR Informação complementar sobre a marcação CE: 19

Número de Referência da Declaração de Desempenho (DoP): 360-3514-0299

Número de certificado da constância de desempenho (CPR): 2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260

EN 54-20:2006 + AC:2008

Identificação única do produto-tipo: Ver a etiqueta do produto para a documentação do produto, número de série e revisão.

Utilização(s) pretendida(s): Ver o ponto 2 da Declaração de Desempenho (DoP).

Características essenciais: Ver o ponto 7 da Declaração de Desempenho (DoP).

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obține acest document în limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2022 Carrier Fire & Security. Todos os direitos reservados

# Nr. der Leistungserklärung 360-3514-0299

Leistungserklärung gemäß der Bauprodukteverordnung EU Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Muster: Stratos HSSD2 + Command Module (9-30620, 9-30707), LaserSense HSSD2 + Command Module (FHSD8220)  Marke(n): AirSense, Edwards
2. Verwendungszweck(e)	Brandmeldeanlagen EN 54-20: Ansaugrauchmelder
3. Hersteller	Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o. ul. Kolejowa 24 39-100 Ropczyce, POLAND
4. Bevollmächtigter	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP)	System 1
6a. Harmonisierte Norm(en)	EN 54-20:2006 + AC:2008
Notifizierte Stelle(n)	BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Notifizierte Stelle unter der Registrierungsnummer 2831)
6b. Nummer der Bescheinigung über die Leistungskonstanz (CPR)	2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260
6c. Europäisches Bewertungsdokument Europäische Technische Bewertung Technische Bewertungsstelle Notifizierte Stelle(n)	Nicht relevant
7. Erklärte Leistung(en)	

## EN 54-20: Ansaugrauchmelder

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikationen
Nennauslösebedingungen / Empfindlichkeit, Reaktionszeit (Ansprechzeit) und Leistung im Brandfall	Erfüllt	EN 54-20:2006 + AC:2008
Betriebszuverlässigkeit	Erfüllt	EN 54-20:2006 + AC:2008
Toleranz der Versorgungsspannung	Erfüllt	EN 54-20:2006 + AC:2008
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	Erfüllt	EN 54-20:2006 + AC:2008
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Beständigkeit gegen Schwingungen	Erfüllt	EN 54-20:2006 + AC:2008
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit	Erfüllt	EN 54-20:2006 + AC:2008
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit	Erfüllt	EN 54-20:2006 + AC:2008
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Elektrische Stabilität	Erfüllt	EN 54-20:2006 + AC:2008


## 8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager  
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat  
08950, Barcelona, Spain

Ort: Esplugues de Llobregat



Datum: Oktober 5, 2022

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung), Ergänzende Informationen zur CE-Kennzeichnung



Kennnummer der Zertifizierungsstelle: 2831

Hersteller

Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o.  
ul. Kolejowa 24  
39-100 Ropczyce, POLAND

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung), Ergänzende Informationen zur CE-Kennzeichnung: 19

Nummer der Leistungserklärung (DoP): 360-3514-0299

Nummer der Bescheinigung über die Leistungskonstanz (CPR): 2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260

EN 54-20:2006 + AC:2008

Eindeutige Kennung des Produkttyps: Die Teilnummer der Produktdokumentation und Revision befindet sich auf dem Produktetikett.

Verwendungszweck(e): Siehe Nummer 2 der Leistungserklärung.

Wesentliche Merkmale: Siehe Nummer 7 der Leistungserklärung.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumenti eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2022 Carrier Fire & Security. Alle Rechte vorbehalten



# Prohlášení o vlastnostech č. 360-3514-0299

Prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením EU č. 305/2011 týkajícím se stavebních výrobků

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku	Model(y): Stratos HSSD2 + Command Module (9-30620, 9-30707), LaserSense HSSD2 + Command Module (FHSD8220)  Značka(-y): AirSense, Edwards
2. Zamýšlené(-á) použití	Elektrická požární signalizace EN 54-20: Nasávací hlásiče
3. Výrobce	Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o. ul. Kolejowa 24 39-100 Ropczyce, POLAND
4. Zplnomocněný zástupce	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS
5. Systém(y) hodnocení a ověřování stálosti výkonnosti (POSV)	Systém 1
6a. Harmonizovaná(-é) norma(-y) Oznámený(-é) subjekt(y)	EN 54-20:2006 + AC:2008 BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Registrační číslo oznámeného subjektu 2831)
6b. Číslo certifikátu dokladu o výhodách (CPR)	2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260
6c. Evropský dokument pro posuzování Evropské technické posouzení Subjekt pro technické posuzování Oznámený(-é) subjekt(y)	Nelze určit
7. Deklarovaná(-é) vlastnost(i)	

## EN 54-20: Nasávací hlásiče


Základní vlastnosti	Splnění	Harmonizovaná technická specifikace
Nominální aktivační podmínky / Citlivost, zpoždění odezvy (doba odezvy) a vlastnosti za požárních podmínek	Splňuje	EN 54-20:2006 + AC:2008
Provozní spolehlivost	Splňuje	EN 54-20:2006 + AC:2008
Tolerance napájecího napětí	Splňuje	EN 54-20:2006 + AC:2008
Stálost provozní spolehlivosti, Teplotní odolnost	Splňuje	EN 54-20:2006 + AC:2008
Stálost provozní spolehlivosti, Odolnost proti vibracím	Splňuje	EN 54-20:2006 + AC:2008
Stálost provozní spolehlivosti, Odolnost proti vlhkosti	Splňuje	EN 54-20:2006 + AC:2008
Stálost provozní spolehlivosti, Odolnost proti korozi	Splňuje	EN 54-20:2006 + AC:2008
Stálost provozní spolehlivosti, Elektrická stálost	Splňuje	EN 54-20:2006 + AC:2008

## 8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager  
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat  
08950, Barcelona, Spain



V: Esplugues de Llobregat

dne: Říjen 5, 2022

Doplňující informace o značení CE podle nařízení EU č. 305/2011 CPR



Identifikace certifikačního orgánu: 2831

Výrobce

Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o.

ul. Kolejowa 24

39-100 Ropczyce, POLAND

Doplňující informace o značení CE podle nařízení EU č. 305/2011 CPR: 19

Číslo prohlášení o vlastnostech (PoV): 360-3514-0299

Číslo certifikátu dokladu o výhodách (CPR): 2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260

EN 54-20:2006 + AC:2008

Jedinečná identifikace typu výrobku: Viz štítek výrobku s číslem části dokumentace výrobku a revize.

Zamýšlené(-á) použití: Viz Prohlášení o vlastnostech, bod 2.

Základní vlastnosti: Viz Prohlášení o vlastnostech, bod 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2022 Carrier Fire & Security. Všechna práva vyhrazena

# Vyhlásenie o parametroch č. 360-3514-0299

Vyhlásenie o parametroch podľa nariadenia EÚ č. 305/2011 o stavebných výrobkoch

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu	Model(y): Stratos HSSD2 + Command Module (9-30620, 9-30707), LaserSense HSSD2 + Command Module (FHSD8220)  Značka(-y): AirSense, Edwards
2. Zamýšľané použitie(-a)	Elektrická požiarňa signalizácia EN 54-20: Nasávacie dymové detektory
3. Výrobca	Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o. ul. Kolejowa 24 39-100 Ropczyce, POLAND
4. Splnomocnený zástupca	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS
5. Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov (AVCP)	Systém 1
6a. Harmonizovaná(-ých) norm(-y) Notifikovaný(-é) subjekt(y)	EN 54-20:2006 + AC:2008  BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Notifikovaný subjekt pod registračným číslom 2831)
6b. Číslo certifikátu dokladu o výhodách (CPR)	2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260
6c. Európsky hodnotiaci dokument Európske technické posúdenie Orgán technického posudzovania Notifikovaný(-é) subjekt(y)	Nevzťahuje sa
7. Deklarované parametre	

## EN 54-20: Nasávacie dymové detektory


Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Podmienky nominálnej aktivácie / Citlivosť, oneskorenie odozvy (čas odozvy) a vlastnosti pri podmienkach požiaru	Splnené	EN 54-20:2006 + AC:2008
Prevádzková spoľahlivosť	Splnené	EN 54-20:2006 + AC:2008
Tolerancia napájacieho napätia	Splnené	EN 54-20:2006 + AC:2008
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Tepelná odolnosť	Splnené	EN 54-20:2006 + AC:2008
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Odolnosť proti vibráciám	Splnené	EN 54-20:2006 + AC:2008
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Odolnosť proti vlhkosti	Splnené	EN 54-20:2006 + AC:2008
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Odolnosť proti korózii	Splnené	EN 54-20:2006 + AC:2008
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Elektrická stabilita	Splnené	EN 54-20:2006 + AC:2008

## 8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(a) za a v mene výrobcu:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager  
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat  
08950, Barcelona, Spain



V: Esplugues de Llobregat

dňa: Októbra 5, 2022

Dodatočné informácie CPR k označeniu CE podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011



Identifikácia certifikačného orgánu: 2831

Výrobca

Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o.  
ul. Kolejowa 24  
39-100 Ropczyce, POLAND

Dodatočné informácie CPR k označeniu CE podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011: 19

Číslo vyhlásenia o parametroch (VoP): 360-3514-0299

Číslo certifikátu dokladu o výhodách (CPR): 2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260

EN 54-20:2006 + AC:2008

Jedinečná identifikácia typu produktu: Číslo dielu a revíziu dokumentácie produktu nájdete na štítku produktu.

Zamýšľané použitie(-a): Pozrite si VoP, bod 2.

Podstatné vlastnosti: Pozrite si VoP, bod 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obține acest document în limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2022 Carrier Fire & Security. Všetky práva vyhradené

# Ydeevnedeklaration Nr. 360-3514-0299

Ydeevnedeklaration i henhold til Byggevareforordningen EU nr. 305/2011

1.	Produkttypens unikke identifikationskode	Model(ler): Stratos HSSD2 + Command Module (9-30620, 9-30707), LaserSense HSSD2 + Command Module (FHSD8220)  Mærke(r): AirSense, Edwards
2.	Tilslaget(-de) anvendelse(r)	Branddetektering og brandalarmer EN 54-20: Aspirationsdetektorer for røg
3.	Producent	Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o. ul. Kolejowa 24 39-100 Ropczyce, POLAND
4.	Bemyndigede repræsentant	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS
5.	Vurdering og verifikation af ydeevnens konstans-system(er) (AVCP)	System 1
6a.	Harmoniseret(-de) standard(er) Notificeret organ(er)	EN 54-20:2006 + AC:2008  BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Notificeret organ med registreringsnummer 2831)
6b.	Certifikatnummer på bevis for fordele (CPR)	2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260
6c.	Europæisk vurderingsdokument Europæisk teknisk vurdering Teknisk vurderingsorgan Notificeret organ(er)	Ikke relevant
7.	Deklareret ydeevne	

## EN 54-20: Aspirationsdetektorer for røg

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Nominelle aktiveringsbetingelser / Følsomhed, reaktionsforsinkelse (reaktionstid) og ydeevne under brandforhold	Godkendt	EN 54-20:2006 + AC:2008
Driftsikkerhed	Godkendt	EN 54-20:2006 + AC:2008
Tolerance over for forsyningssspænding	Godkendt	EN 54-20:2006 + AC:2008
Holdbarhed af driftsikkerhed, Temperaturbestandighed	Godkendt	EN 54-20:2006 + AC:2008
Holdbarhed af driftsikkerhed, Vibrationsmodstand	Godkendt	EN 54-20:2006 + AC:2008
Holdbarhed af driftsikkerhed, Fugtmodstand	Godkendt	EN 54-20:2006 + AC:2008
Holdbarhed af driftsikkerhed, Korrosionsmodstand	Godkendt	EN 54-20:2006 + AC:2008
Holdbarhed af driftsikkerhed, Elektrisk stabilitet	Godkendt	EN 54-20:2006 + AC:2008

## 8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation

Det ovenfor anførte produkts ydeevne er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udstedt i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 på den anførte producents eneansvar.

Underskrevet for producenten og på dennes vegne af:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager  
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat  
08950, Barcelona, Spain



Ved: Esplugues de Llobregat

Den: Oktober 5, 2022

Byggevarerforordning (EU) nr. 305/2011 CPR Supplerende CE-mærkningsinformation



Identifikation af certificeringsorganet: 2831

Producent

Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o.  
ul. Kolejowa 24  
39-100 Ropczyce, POLAND

Byggevarerforordning (EU) nr. 305/2011 CPR Supplerende CE-mærkningsinformation: 19

Ydeevnedeklarationens (DoP) nummer: 360-3514-0299

Certifikatnummer på bevis for fordele (CPR): 2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260

EN 54-20:2006 + AC:2008

Produkttypens unikke identifikation: Se produktokumentationens varenummer og revision på produktmærkaten.

Tilsigtet(-de) anvendelse(r): Se DoP-punkt 2.

Væsentlige egenskaber: Se DoP-punkt 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumenti eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2022 Carrier Fire & Security. Alle rettigheder forbeholdes

# N° de déclaration des performances 360-3514-0299

Déclaration des performances dépendant du règlement 305/2011 de l'Union européenne sur les produits de construction

1. Code d'identification unique du produit type	Modèle(s): Stratos HSSD2 + Command Module (9-30620, 9-30707), LaserSense HSSD2 + Command Module (FHSD8220)  Marque(s): AirSense, Edwards
2. Usage(s) prévu(s)	Systèmes de détection et d'alarme incendie EN 54-20: Détecteurs de fumée par aspiration
3. Fabricant	Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o. ul. Kolejowa 24 39-100 Ropczyce, POLAND
4. Représentant autorisé	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS
5. Système(s) d'évaluation et vérification de la constance des performances (EVCP)	Système 1
6a. Norme(s) harmonisée(s)	EN 54-20:2006 + AC:2008
Organisme(s) notifié(s)	BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Organisme notifié avec numéro d'enregistrement 2831)
6b. Numéro de certificat de preuve de prestations (CPR)	2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260
6c. Documents d'évaluation européens Évaluation technique européenne Organisme d'évaluation technique Organisme(s) notifié(s)	Non applicable
7. Performance(s) déclarée(s)	

## EN 54-20: Détecteurs de fumée par aspiration


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Conditions d'activation normales / Sensibilité, délai de réponse (temps de réponse) et performances en conditions d'incendie	Conforme	EN 54-20:2006 + AC:2008
Fiabilité de fonctionnement	Conforme	EN 54-20:2006 + AC:2008
Tolérance à la tension d'alimentation	Conforme	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance à la température	Conforme	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance aux vibrations	Conforme	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance à l'humidité	Conforme	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance à la corrosion	Conforme	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Stabilité électrique	Conforme	EN 54-20:2006 + AC:2008

## 8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble de performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie, conformément au règlement 305/2011 de l'UE, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager  
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat  
08950, Barcelona, Spain



À: Esplugues de Llobregat

Le: Octobre 5, 2022

Informations supplémentaires sur le marque CE - Règlement (UE) n° 305/2011 CPR



Identification de l'organisme de certification: 2831

Fabricant

Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o.

ul. Kolejowa 24

39-100 Ropczyce, POLAND

Informations supplémentaires sur le marque CE - Règlement (UE) n° 305/2011 CPR: 19

Numéro de déclaration des performances (DdP): 360-3514-0299

Numéro de certificat de preuve de prestations (CPR): 2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260

EN 54-20:2006 + AC:2008

Identification unique du type de produit: Consultez l'étiquette du produit pour connaître les numéros de pièce et les versions de révision.

Usage(s) prévu(s): Voir DdP point 2.

Caractéristiques essentielles: Voir DdP point 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obține acest document în limba dumneavoastră de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2022 Carrier Fire & Security. Tous droits réservés



# Numero Dichiarazione di prestazione 360-3514-0299

Dichiarazione di prestazione secondo il Regolamento sui prodotti da costruzione UE N. 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto	Modello(-i): Stratos HSSD2 + Command Module (9-30620, 9-30707), LaserSense HSSD2 + Command Module (FHSD8220)  Marchio(-i): AirSense, Edwards
2. Uso(-i) previsto(-i)	Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio EN 54-20: Rivelatori di fumo ad aspirazione
3. Fabbricante	Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o. ul. Kolejowa 24 39-100 Ropczyce, POLAND
4. Rappresentante autorizzato	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS
5. Sistema(i) di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (VVCP)	Sistema 1
6a. Norma(-e) armonizzata(-e)	EN 54-20:2006 + AC:2008
Organismo(-i) notificato(-i)	BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND  (Organismo notificato sotto numero di registrazione 2831)
6b. Numero del certificato attestante le prestazioni (CPR)	2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260
6c. Documento di valutazione europeo Valutazione Tecnica Europea Organismo di valutazione tecnica Organismo(-i) notificato(-i)	Non applicabile
7. Prestazioni dichiarate	

## EN 54-20: Rivelatori di fumo ad aspirazione

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Condizioni nominali di attivazione / Sensibilità, ritardo di risposta (tempo di risposta) e prestazioni in condizioni di incendio	Passato	EN 54-20:2006 + AC:2008
Affidabilità operativa	Passato	EN 54-20:2006 + AC:2008
Tolleranza alla tensione di alimentazione	Passato	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza alla temperatura	Passato	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza alle vibrazioni	Passato	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza all'umidità	Passato	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza alla corrosione	Passato	EN 54-20:2006 + AC:2008
Durata dell'affidabilità operativa, Stabilità elettrica	Passato	EN 54-20:2006 + AC:2008


## 8. Documentazione tecnica adeguata e/o documentazione tecnica specifica

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore sopra identificato.

Firmato per e per conto del fabbricante da:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager  
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat  
08950, Barcelona, Spain

Luogo: Esplugues de Llobregat



Data: Ottobre 5, 2022

Regolamento (UE) n.º 305/2011 RDC Informazioni supplementari sulla marcatura CE



Identificazione dell'ente di certificazione: 2831

Fabbricante

Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o.  
ul. Kolejowa 24  
39-100 Ropczyce, POLAND

Regolamento (UE) n.º 305/2011 RDC Informazioni supplementari sulla marcatura CE: 19

Numero Dichiarazione di prestazione (DoP): 360-3514-0299

Numero del certificato attestante le prestazioni (CPR): 2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260

EN 54-20:2006 + AC:2008

Identificazione unica del tipo di prodotto: Vedere l'etichetta del prodotto per il codice documento della documentazione del prodotto e la revisione.

Uso(-i) previsto(-i): Vedere il punto 2 della Dichiarazione di prestazione.

Caratteristiche essenziali: Vedere il punto 7 della Dichiarazione di prestazione.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2022 Carrier Fire & Security. Tutti i diritti sono riservati

# Eksploatacinių savybių deklaracija nr. 360-3514-0299

Eksploatacinių savybių deklaracija, parengta pagal Statybos produktų reglamentą ES nr. 305/2011

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas	Modelis(-ai): Stratos HSSD2 + Command Module (9-30620, 9-30707), LaserSense HSSD2 + Command Module (FHSD8220)  Prekės ženklas(-i): AirSense, Edwards
2. Numatytoji paskirtis(-ys)	Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos EN 54-20: Aspiraciniai dūmų aptiktuvai
3. Gamintojas	Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o. ul. Kolejowa 24 39-100 Ropczyce, POLAND
4. Įgaliotasis atstovas	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema(-os) (AVCP)	1 sistema
6a. Darnusis(-iais) standartas(-is) Notifikuotoji(-osios) įstaiga(-os)	EN 54-20:2006 + AC:2008  BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND  (Notifikuotosios įstaigos registracijos numeris 2831)
6b. Pažymos numeris, patvirtinantis išmokas (CPR)	2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260
6c. Europos vertinimo dokumentas Europos techninis vertinimas Techninio vertinimo įstaiga Notifikuotoji(-osios) įstaiga(-os)	Netaikytina
7. Deklaruojama(-os) eksploatacinė(-ės) savybė(-ės)	

## EN 54-20: Aspiraciniai dūmų aptiktuvai

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Nominaliosios suaktyvinimo sąlygos / Jautrumas, reakcijos delsa (reakcijos laikas) ir eksploatacinės savybės gaisro sąlygomis	Atitinka	EN 54-20:2006 + AC:2008
Techninis patikimumas	Atitinka	EN 54-20:2006 + AC:2008
Maitinimo įtampos tolerancija	Atitinka	EN 54-20:2006 + AC:2008
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas temperatūrai	Atitinka	EN 54-20:2006 + AC:2008
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas vibracijai	Atitinka	EN 54-20:2006 + AC:2008
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas drėgmei	Atitinka	EN 54-20:2006 + AC:2008
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas korozijai	Atitinka	EN 54-20:2006 + AC:2008
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Elektrinis stabilumas	Atitinka	EN 54-20:2006 + AC:2008

## 8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu): José M. Méndez Seguí, Technology Manager Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat 08950, Barcelona, Spain	
Vieta: Esplugues de Llobregat	Išdavimo data: Spalis 5, 2022

Reglamento (ES) nr. 305/2011 CPR papildoma informacija apie CE ženklą



Sertifikavimo įstaigos identifikacija: 2831

Gamintojas

Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o.

ul. Kolejowa 24

39-100 Ropczyce, POLAND

Reglamento (ES) nr. 305/2011 CPR papildoma informacija apie CE ženklą: 19

Eksploatacinių savybių deklaracijos (DoP) numeris: 360-3514-0299

Pažymos numeris, patvirtinantis išmokas (CPR): 2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260

EN 54-20:2006 + AC:2008

Unikalus produkto tipo identifikatorius: Produkto dokumento numerį ir redakciją žr. produkto etiketėje.

Numatytoji paskirtis(-ys): Žr. DoP 2 punktą.

Esminės charakteristikos: Žr. DoP 7 punktą.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získať tento dokument ve Vašom jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumenti eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2022 Carrier Fire & Security. Visos teisės saugomos

# Nummer van de prestatieverklaring 360-3514-0299

Prestatieverklaring conform de EU-Verordening Bouwproducten nr. 305/2011


1. Unieke identificatiecode voor het producttype:	Model(len): Stratos HSSD2 + Command Module (9-30620, 9-30707), LaserSense HSSD2 + Command Module (FHSD8220)  Merk(en): AirSense, Edwards
2. Bedoeld(e) gebruik(en)	Branddetectie- en alarmsystemen EN 54-20: Aanzuigrookdetectoren
3. Fabrikant	Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o. ul. Kolejowa 24 39-100 Ropczyce, POLAND
4. Erkend vertegenwoordiger	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS
5. Systeem of systemen van de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP)	Systeem 1
6a. Geharmoniseerde standaard (normen)	EN 54-20:2006 + AC:2008
Geïnfomeerde instantie(s)	BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND  (Geïnfomeerde instantie onder registratienummer 2831)
6b. Certificaatnummer van bewijs van uitkeringen (CPR)	2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260
6c. Europees evaluatiedocument Europese technische evaluatie Technische beoordelingsinstantie Geïnfomeerde instantie(s)	Niet van toepassing
7. Aangegeven prestatie(s)	

## EN 54-20: Aanzuigrookdetectoren

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Nominale activeringsomstandigheden / Sensitiviteit, reactievertraging (reactietijd) en prestaties tijdens brand	Voldoet	EN 54-20:2006 + AC:2008
Operationele betrouwbaarheid	Voldoet	EN 54-20:2006 + AC:2008
Tolerantie van voedingsspanning	Voldoet	EN 54-20:2006 + AC:2008
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Temperatuurweerstand	Voldoet	EN 54-20:2006 + AC:2008
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Trillingsweerstand	Voldoet	EN 54-20:2006 + AC:2008
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Vochtbestendigheid	Voldoet	EN 54-20:2006 + AC:2008
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Roestbestendigheid	Voldoet	EN 54-20:2006 + AC:2008
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Elektrische stabiliteit	Voldoet	EN 54-20:2006 + AC:2008

## 8. Geschikte technische documentatie en/of specifieke technische documentatie

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de set aangegeven prestaties. De prestatieverklaring is uitgegeven in overeenstemming met regeling (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Getekend voor en namens de fabrikant door: José M. Méndez Seguí, Technology Manager Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat 08950, Barcelona, Spain	
Op: Esplugues de Llobregat	Aan: Oktober 5, 2022

Regeling (EU) nr. 305/2011 Aanvullende informatie over het CE-merk



Identificatie van de certificatie-instelling: 2831

Fabrikant

Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o.  
ul. Kolejowa 24  
39-100 Ropczyce, POLAND

Regeling (EU) nr. 305/2011 Aanvullende informatie over het CE-merk: 19

Nummer van de prestatieverklaring (DoP): 360-3514-0299

Certificaatnummer van bewijs van uitkeringen (CPR): 2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260

EN 54-20:2006 + AC:2008

Unieke identificatie van producttype: Zie het productlabel voor de productdocumentatie, onderdeelnummer en revisie.

Bedoeld(e) gebruik(en): Zie DoP punt 2.

Essentiële kenmerken: Zie DoP punt 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2022 Carrier Fire & Security. Alle rechten voorbehouden

# Prestandadeklarationens nummer 360-3514-0299

Prestandadeklaration enligt byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011

1. Produkttypens unika identifikationskod	Modell(er): Stratos HSSD2 + Command Module (9-30620, 9-30707), LaserSense HSSD2 + Command Module (FHSD8220)  Varumärke(n): AirSense, Edwards
2. Avsedd(a) användning(sområden)	Branddetektering och brandlarmssystem EN 54-20: Aspirerande rökdetektorer
3. Tillverkare	Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o. ul. Kolejowa 24 39-100 Ropczyce, POLAND
4. Tillverkarens representant	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP)	System 1
6a. Harmoniserad(e) standard(er) Anmält(-da) organ	EN 54-20:2006 + AC:2008  BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Anmält organ med registreringsnummer 2831)
6b. Certifikatnummer för bevis på förmåner (CPR)	2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260
6c. Europeiskt bedömningsdokument Europeisk teknisk bedömning Tekniskt bedömningsorgan Anmält(-da) organ	Ej tillämpligt
7. Angiven prestanda	

## EN 54-20: Aspirerande rökdetektorer


Viktiga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Nominella aktiveringsvillkor / Känslighet, svarsfördröjning (svarstid) och prestanda vid brand	Godk	EN 54-20:2006 + AC:2008
Driftssäkerhet	Godk	EN 54-20:2006 + AC:2008
Tolerans för matningsspänning	Godk	EN 54-20:2006 + AC:2008
Beständig driftsäkerhet, Temperaturmotstånd	Godk	EN 54-20:2006 + AC:2008
Beständig driftsäkerhet, Vibrationsmotstånd	Godk	EN 54-20:2006 + AC:2008
Beständig driftsäkerhet, Fuktbeständighet	Godk	EN 54-20:2006 + AC:2008
Beständig driftsäkerhet, Korrosionsbeständighet	Godk	EN 54-20:2006 + AC:2008
Beständig driftsäkerhet, Elektrisk stabilitet	Godk	EN 54-20:2006 + AC:2008

## 8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren av:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager  
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat  
08950, Barcelona, Spain



I: Esplugues de Llobregat

den: oktober 5, 2022

Förordning (EU) nr 305/2011 CPR tilläggsinformation om CE-märkning



Identifiering av certifieringsorganet: 2831

Tillverkare

Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o.  
ul. Kolejowa 24  
39-100 Ropczyce, POLAND

Förordning (EU) nr 305/2011 CPR tilläggsinformation om CE-märkning: 19

Prestandadeklarationens (DoP) nummer: 360-3514-0299

Certifikatnummer för bevis på förmåner (CPR): 2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260

EN 54-20:2006 + AC:2008

Unik identifiering av produkttyp: Se produktetiketten för produktdokumentationens delnummer och version.

Avsedd(a) användning(sområden): Se punkt 2 i prestandadeklarationen.

Viktiga kännetecken: Se punkt 7 i prestandadeklarationen.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2022 Carrier Fire & Security. Med ensamrätt



# Izjava o lastnostih št. 360-3514-0299

Izjava o lastnostih v skladu z Uredbo o gradbenih proizvodih EU št. 305/2011

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	Model(i): Stratos HSSD2 + Command Module (9-30620, 9-30707), LaserSense HSSD2 + Command Module (FHSD8220)  Znamka(e): AirSense, Edwards
2. Predvidena uporaba	Sistemi za odkrivanje in javljanje požara EN 54-20: Aspiracijski dimni javljalniki
3. Proizvajalec	Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o. ul. Kolejowa 24 39-100 Ropczyce, POLAND
4. Pooblaščen zastopnik	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP)	Sistem 1
6a. Harmonizirani(-ovanim) standard(-ima) Priglašeni organ(-i)	EN 54-20:2006 + AC:2008  BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KKN4 Dublin, IRELAND (Priglašeni organ z registracijsko številko 2831)
6b. Številka potrdila o ugodnostih (CPR)	2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260
6c. Evropski ocenjevalni dokument Evropska tehnična ocena Organ za tehnično ocenjevanje Priglašeni organ(-i)	Se ne uporablja
7. Deklarirane lastnosti	

## EN 54-20: Aspiracijski dimni javljalniki

Osnovne značilnosti	Lastnosti	Harmonizirana tehnična specifikacija
Nominalni pogoji / Občutljivost aktiviranja, zakasnitev odziva (odzivni čas) in lastnosti v požarnih pogojih	Dovolilnica	EN 54-20:2006 + AC:2008
Zanesljivost delovanja	Dovolilnica	EN 54-20:2006 + AC:2008
Toleranca napajalne napetosti	Dovolilnica	EN 54-20:2006 + AC:2008
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Temperaturna odpornost	Dovolilnica	EN 54-20:2006 + AC:2008
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na vibracije	Dovolilnica	EN 54-20:2006 + AC:2008
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na vlago	Dovolilnica	EN 54-20:2006 + AC:2008
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na korozijo	Dovolilnica	EN 54-20:2006 + AC:2008
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Električna stabilnost	Dovolilnica	EN 54-20:2006 + AC:2008

## 8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager  
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat  
08950, Barcelona, Spain



V: Esplugues de Llobregat

Dne: Oktober 5, 2022

Uredba (UE) št. 305/2011 CPR Dodatne informacije o oznaki CE



Identifikacija certifikacijskega organa: 2831

Proizvajalec

Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o.

ul. Kolejowa 24

39-100 Ropczyce, POLAND

Uredba (UE) št. 305/2011 CPR Dodatne informacije o oznaki CE: 19

Številka izjave o zmogljivosti (DoP): 360-3514-0299

Številka potrdila o ugodnostih (CPR): 2831-CPR-F1186, 2831-CPR-F1260

EN 54-20:2006 + AC:2008

Enotna identifikacijska št. vrste izdelka: Za številko dokumentacije dela in revizijo glejte oznako izdelka.

Predvidena uporaba: Glejte DoP točka 2.

Osnovne značilnosti: Glejte DoP točka 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumenti eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

[DoP.Requests@carrier.com](mailto:DoP.Requests@carrier.com)

© 2022 Carrier Fire & Security. Vse pravice pridržane