

PID:

12010003

CID:

C.1993.3793

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

UTC FIRE & SECURITY ITALIA SRL

VIA VITTOR PISANI 20


20124 MILANO MI

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Rivelatori ad infrarossi passivi
(Mod. EV1116)**

*Passive infrared detectors
(Model EV1116)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on **2009-02-02**

Aggiornato il / Updated on **2013-04-11**

Sostituisce / Replaces **2010-05-27**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2009-02-02
Aggiornato il / Updated on 2013-04-11
Sostituisce / Replaces 2010-05-27

Prodotto | Product

Rivelatori ad infrarossi passivi
Passive infrared detectors

Concessionario | Licence Holder

UTC FIRE & SECURITY ITALIA SRL
VIA VITTOR PISANI 20
20124 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ-
SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PL.D000CU C01643503

201206 PUDONG NEW AREA, SHANGHAI

China

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
CEI 79-2:1998 e CEI 79-2; Ab:2000

Standards

EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
CEI 79-2:1998 and CEI 79-2; Ab:2000

Rapporti | Test Reports

SS13E0131132-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie | Series **1100**

Livello di prestazione | Performance level **I o II liv. / I or II level**

Tensione nominale alimentazione | Rated supply voltage **12 V –**

Corrente massima assorbita | Rated current **11 mA**

Portata massima | Maximum range **16 m**

Tipo di copertura | Coverage **Volumetrica / volumetric**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.100CZH

Marca | Trade mark **Interlogix**

Modello | Model **EV1116**

Numero zone sensibili | Detection areas (No) **11 tende a specchio ad alta densità / 11 high-density mirror curtains**

Sensore piroelettrico | Pyro sensor **PERKIN ELMER OPTOELECTRONICS tipo LHI 968 / PERKIN ELMER OPTOELECTRONICS type LHI 968**

Accessori opzionali | Optional accessories **dispositivo antirimozione mod. ST400 (obbligatorio per il II liv.) / anti-removal kit type ST400 (II level only)**


Diritti di concessione | Annual Fees

SN.1001EF

EMN.120100.DA2U

Importo modelli IMQ - rivelatori - 1201 - Rivelatori | IMQ models - detectors - 1201 - Detectors

1


IMQ S.p.A.