

PID:
12010036

CID:
C.1993.3793

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**CARRIER FIRE & SECURITY ITALIA SRL
VIA VITTOR PISANI 20
20124 MILANO MI
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Rivelatori a infrarosso passivo
(Mod. VE1120AM)**

*Passive infrared detectors
(Model VE1120AM)*

*This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il Issued on	2010-03-31
Aggiornato il Updated on	2024-11-13
Sostituisce Replaces	2023-11-08
Scade il Expires on	2027-11-12

IMQ S.p.A.



Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2010-03-31
Aggiornato il | Updated on 2024-11-13
Sostituisce | Replaces 2023-11-08
Scade il | Expires on 2027-11-12

Prodotto | Product

Rivelatori a infrarosso passivo Passive infrared detectors

Concessionario | Licence Holder

CARRIER FIRE & SECURITY ITALIA SRL
VIA VITTOR PISANI 20
20124 MILANO MI
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ-SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PLK000HI

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50131-2-2:2021
EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020
EN 50130-5:2011
EN 50130-4:2011 + A1:2014

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50131-2-2:2021
EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020
EN 50130-5:2011
EN 50130-4:2011 + A1:2014

Rapporti | Test Reports

SS16A0639296-01; SS20-0047854-01; SS20-0055835-01; SS23-0094625-01; SS24-0107587-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie | Series **VE1120AM**
Tensione nominale alimentazione | Rated supply voltage **12 V-**
Corrente massima assorbita | Rated current **24 mA**
Portata massima | Maximum range **20 m**
Tipo di copertura | Coverage **Volumetrica / Volumetric**
Grado di sicurezza | Security grade **3**
Classe ambientale | Environmental class **II**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.K003B3

Marca | Trade mark **ARITECH**
Modello | Model **VE1120AM**
Numero zone sensibili | Detection areas (No) **11 su 3 piani di rivelazione / 11 on 3 detection plains**
Sensore piroelettrico | Pyro sensor **PERKIN ELMER PYQ4468**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA12.01085

SN.K000GK

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.K000GK

EMY.120100.DA2U

Importo modelli IMQ - rivelatori - 1201 - Rivelatori | IMQ models - detectors - 1201 - Detectors

1