

Declaration of Performance No. 12-0201-360-0005

Declaration of Performance according to the Construction Products Regulation EU No. 305/2011

1. Unique identification code of the product type	Model(s): KE-IU3111-ZME Brand(s): Kidde Commercial
2. Intended use(s)	Fire detection and fire alarm systems: EN 54-17: Short-circuit isolators EN 54-18: Input/Output devices
3. Manufacturer(s)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, China
4. Authorized representative	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, The Netherlands
5. System(s) of Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP)	System 1
6a. Harmonised standard(s)	EN 54-17:2005 + AC:2007 EN 54-18:2005 + AC:2007
Notified body(-ies)	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, Spain (Notified body under registration number 0370)
6b. Certificate(s) of constancy of performance number(s) (CPR)	0370-CPR-6989
6c. European Assessment Document European Technical Assessment Technical Assessment Body Notified body(-ies)	Not applicable
7. Declared performance(s)	

EN 54-17: Short-circuit isolators

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Performance under fire conditions	Pass	EN 54-17:2005 + AC:2007
Operational reliability	Pass	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Pass	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durability of operational reliability, Vibration resistance	Pass	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Pass	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durability of operational reliability, Corrosion resistance	Pass	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durability of operational reliability, Electrical stability	Pass	EN 54-17:2005 + AC:2007

EN 54-18: Input/Output devices

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Response delay (response time)	Pass	EN 54-18:2005 + AC:2007
Performance under fire conditions	Pass	EN 54-18:2005 + AC:2007
Operational reliability	Pass	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Pass	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durability of operational reliability, Vibration resistance	Pass	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Pass	EN 54-18:2005 + AC:2007

Durability of operational reliability, Corrosion resistance	Pass	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durability of operational reliability, Electrical stability	Pass	EN 54-18:2005 + AC:2007

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:	
Name: José María Méndez Seguí	
Function: Certification Leader, EMEA	
Place: C/ Verge de Guadalupe, 3, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spain	
At: Esplugues de Llobregat	On: October 17, 2025

Regulation (UE) n.º 305/2011 CPR Supplementary CE marking Information

Identification of the certification body(-ies): 0370
Manufacturer(s): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, China
Last two digits of year CE mark was first placed: 23
Declaration of Performance (DoP) number: 12-0201-360-0005
Certificate(s) of constancy of performance number(s) (CPR): 0370-CPR-6989
EN 54-17:2005 + AC:2007
EN 54-18:2005 + AC:2007
Unique identification of product type: See the product label for the product documentation part number and revision.
Intended use(s): See DoP point 2.
Essential characteristics: See DoP point 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat' tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2025 KGS Fire & Security. All rights reserved

Declaración de prestaciones nº 12-0201-360-0005

Declaración de prestaciones de acuerdo con la Directiva de Productos de Construcción de la UE nº 305/2011

1. Código de identificación única del producto tipo	Modelo(s): KE-IU3111-ZME Marca(s): Kidde Commercial
2. Uso(s) previsto(s)	Sistemas de detección y alarma de incendios: EN 54-17: Aisladores de cortocircuito EN 54-18: Dispositivos de entrada/salida
3. Fabricante(s)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, China
4. Representante autorizado	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Países Bajos
5. Sistema(s) de Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones (EVCP)	Sistema 1
6a. Norma(s) armonizada(s)	EN 54-17:2005 + AC:2007 EN 54-18:2005 + AC:2007
Organismo(s) notificado(s)	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, España (Organismo notificado con número 0370)
6b. Número(s) de Certificado(s) de constancia de las prestaciones (RPC)	0370-CPR-6989
6c. Documento de evaluación europeo Evaluación técnica europea Organismo de evaluación técnica Organismo(s) notificado(s)	No aplicable
7. Prestación(es) declarada(s)	

EN 54-17: Aisladores de cortocircuito

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Comportamiento en condiciones de incendio	Apto	EN 54-17:2005 + AC:2007
Fiabilidad funcional	Apto	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la temperatura	Apto	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la vibración	Apto	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la humedad	Apto	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la corrosión	Apto	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Estabilidad eléctrica	Apto	EN 54-17:2005 + AC:2007

EN 54-18: Dispositivos de entrada/salida

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Intervalo de respuesta (tiempo de respuesta)	Apto	EN 54-18:2005 + AC:2007
Comportamiento en condiciones de incendio	Apto	EN 54-18:2005 + AC:2007
Fiabilidad funcional	Apto	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la temperatura	Apto	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la vibración	Apto	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la humedad	Apto	EN 54-18:2005 + AC:2007

Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la corrosión	Apto	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Estabilidad eléctrica	Apto	EN 54-18:2005 + AC:2007

8. Documentación técnica adecuada y/o documentación técnica específica

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:	
Nombre: José María Méndez Seguí	
Función: Certification Leader, EMEA	
Lugar: C/ Verge de Guadalupe, 3, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, España	
En: Esplugues de Llobregat	A: octubre 17, 2025

Reglamento (UE) n.º 305/2011, información de marca CE adicional de la Directiva de Productos de Construcción

Identificación del(los) organismo(s) de certificación: 0370
Fabricante(s): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, China
Últimos dos dígitos del año en que la marca de CE se otorgó por primera vez: 23
Número de Declaración de prestaciones (DdP): 12-0201-360-0005
Número(s) de Certificado(s) de constancia de las prestaciones (RPC): 0370-CPR-6989
EN 54-17:2005 + AC:2007
EN 54-18:2005 + AC:2007
Identificación única del tipo de producto: Consulte la etiqueta del producto para ver el número de referencia y la revisión de la documentación del producto.
Uso(s) previsto(s): Consulte el punto 2 de la DdP.
Características esenciales: Consulte el punto 7 de la DdP.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2025 KGS Fire & Security. Todos los derechos reservados

sz. Teljesítménynyilatkozat 12-0201-360-0005

Az EU építési termékekre vonatkozó 305/2011 sz. rendelete szerinti teljesítménynyilatkozat

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja	Modell(ek): KE-IU3111-ZME Márka(-ák): Kidde Commercial
2. Rendeltetés(ek)	Tűzjelző berendezések: EN 54-17: Rövidzárszakaszolók EN 54-18: Bemeneti/Kimeneti eszközök
3. Gyártó(k)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Csinhuangtao 066004, Hopej, Kína
4. Meghatalmazott képviselő	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Hollandia
5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és (AVCP)	1. rendszer
6a. Harmonizált szabvány(ok)	EN 54-17:2005 + AC:2007 EN 54-18:2005 + AC:2007
Értesített szervezet(ek)	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, Spanyolország (Bejelentett szervezet 0370)
6b. A teljesítmény állandóságáról szóló igazolás szám (CPR)	0370-CPR-6989
6c. Európai értékelési dokumentum Európai műszaki értékelés Műszaki értékelő szervezet Értesített szervezet(ek)	Nem alkalmazható
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmények	

EN 54-17: Rövidzárszakaszolók

Fő jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Teljesítmény tűzveszélyes körülmények között	Megfelelt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Működés megbízhatósága	Megfelelt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Működés megbízhatóságának tartóssága, Hőmérséklettel szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Működés megbízhatóságának tartóssága, Rezgéssel szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Működés megbízhatóságának tartóssága, Nedvességgel szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Működés megbízhatóságának tartóssága, Korrozíóval szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Működés megbízhatóságának tartóssága, Elektromos stabilitás	Megfelelt	EN 54-17:2005 + AC:2007

EN 54-18: Bemeneti/Kimeneti eszközök

Fő jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Reagálási késedelem (reakcióidő)	Megfelelt	EN 54-18:2005 + AC:2007
Teljesítmény tűzveszélyes körülmények között	Megfelelt	EN 54-18:2005 + AC:2007
Működés megbízhatósága	Megfelelt	EN 54-18:2005 + AC:2007
Működés megbízhatóságának tartóssága, Hőmérséklettel szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-18:2005 + AC:2007

Működés megbízhatóságának tartóssága, Rezgéssel szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-18:2005 + AC:2007
Működés megbízhatóságának tartóssága, Nedvességgel szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-18:2005 + AC:2007
Működés megbízhatóságának tartóssága, Korrozóival szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-18:2005 + AC:2007
Működés megbízhatóságának tartóssága, Elektromos stabilitás	Megfelelt	EN 54-18:2005 + AC:2007

8. Vonatkozó műszaki dokumentáció és/vagy Specifikus műszaki dokumentáció

A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadása az EU 305/2011 sz. rendeletével összhangban történt, a kiadást kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Név: José María Méndez Seguí Beosztás: Certification Leader, EMEA Hely: C/ Verge de Guadalupe, 3, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spanyolország	
Hely: Esplugues de Llobregat	Dátum: október 17, 2025

Az EU építési termékekről szóló 305/2011 sz. rendelete szerinti, CE jelölésre vonatkozó kiegészítő adatok

Tanúsító hatóság azonosítója(-ek): 0370
Gyártó(k): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Csinhuangtao 066004, Hopej, Kína
CE jelölés első kiadási évének utolsó két számjegye: 23
Teljesítménynyilatkozat (DoP) száma: 12-0201-360-0005
A teljesítmény állandóságáról szóló igazolás szám (CPR): 0370-CPR-6989
EN 54-17:2005 + AC:2007
EN 54-18:2005 + AC:2007
Terméktípus egyedi azonosítója: A termékdokumentáció számát és módosítási számát megtalálja a termék címkén.
Rendeltetés(ek): Lásd a DoP 2. pontját.
Fő jellemzők: Lásd a DoP 7. pontját.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från: https://firesecurityproducts.com/en/home DoP.Requests@kgsolutions.com
--

© 2025 KGS Fire & Security. Minden jog fenntartva

Declarația de performanță Nr. 12-0201-360-0005

Declarația de performanță în conformitate cu Regulamentul privind produsele pentru construcții EU No. 305/2011

1. Cod unic de identificare a tipului de produs	Model(e): KE-IU3111-ZME Marca (Mărci): Kidde Commercial
2. Scopul utilizării	Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu: EN 54-17: Izolatori de scurtcircuit EN 54-18: Dispozitive de intrare/ieșire
3. Producător(i)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, China
4. Reprezentant autorizat	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Olanda
5. Sistemul(-ele) pentru evaluarea și verificarea fiabilității funcționării (AVCP)	Sistemul 1
6a. Standardul(-ele) armonizat(e)	EN 54-17:2005 + AC:2007 EN 54-18:2005 + AC:2007
Organism(e) notificat(e)	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, Spania (Organism notificat sub numărul de înregistrare 0370)
6b. Numărul(-ele) certificatului(-elor) de constanță a performanței (CPR)	0370-CPR-6989
6c. Document de evaluare european Evaluarea tehnică europeană Organism de evaluare tehnică Organism(e) notificat(e)	Nu se aplică
7. Puterea declarată	

EN 54-17: Izolatori de scurtcircuit

Caracteristici esențiale	Puterea	Specificația tehnică armonizată
Performanța în caz de incendiu	Ansolvit	EN 54-17:2005 + AC:2007
Fiabilitatea funcționării	Ansolvit	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la temperatură	Ansolvit	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la oscilații	Ansolvit	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la umiditatea aerului	Ansolvit	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la coroziune	Ansolvit	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilitatea fiabilității funcționării, Stabilitatea electrică	Ansolvit	EN 54-17:2005 + AC:2007

EN 54-18: Dispozitive de intrare/ieșire

Caracteristici esențiale	Puterea	Specificația tehnică armonizată
Temporizarea activării (durata activării la alarmă)	Ansolvit	EN 54-18:2005 + AC:2007
Performanța în caz de incendiu	Ansolvit	EN 54-18:2005 + AC:2007
Fiabilitatea funcționării	Ansolvit	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la temperatură	Ansolvit	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la oscilații	Ansolvit	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la umiditatea aerului	Ansolvit	EN 54-18:2005 + AC:2007

Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la coroziune	Ansolvit	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durabilitatea fiabilității funcționării, Stabilitatea electrică	Ansolvit	EN 54-18:2005 + AC:2007

8. Documentația tehnică adecvată și/sau documentația tehnică specifică

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:	
Numele: José María Méndez Seguí	
Funcția: Certification Leader, EMEA	
Loc: C/ Verge de Guadalupe, 3, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spania	
La: Esplugues de Llobregat	În: octombrie 17, 2025

Regulament (UE) n.º 305/2011 CPR Marcaj CE suplimentar Informații

Identificarea organismului(-elor) de certificare: 0370
Producător(i): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, China
Ultimele două cifre ale anului CE au fost plasate pentru prima dată: 23
Numărul declarației de performanță (DoP): 12-0201-360-0005
Numărul(-ele) certificatului(-elor) de constanță a performanței (CPR): 0370-CPR-6989
EN 54-17:2005 + AC:2007
EN 54-18:2005 + AC:2007
Identificarea unică a tipului de produs: Consultați eticheta produsului pentru numărul și revizuirea documentației produsului.
Scopul utilizării: A se vedea punctul 2 al DoP.
Caracteristici esențiale: A se vedea punctul 7 al DoP.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2025 KGS Fire & Security. Toate drepturile rezervate

Deklaracja właściwości użytkowych nr 12-0201-360-0005

Deklaracja właściwości użytkowych Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 (Construction Products Regulation)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Model(y): KE-IU3111-ZME Marka(-i): Kidde Commercial
2. Przeznaczenie	Systemy sygnalizacji pożarowej: EN 54-17: Izolatory zwarć EN 54-18: Urządzenia wejścia/wyjścia
3. Producent(-ci)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Chiny
4. Upoważniony przedstawiciel	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Holandia
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP)	System 1
6a. Zharmonizowany(-e) standard	EN 54-17:2005 + AC:2007 EN 54-18:2005 + AC:2007
Jednostka(-i) notyfikowana(-e)	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, Hiszpania (Jednostka notyfikowana pod numerem rejestracyjnym 0370)
6b. Numer(y) certyfikatu(-ów) stałości parametrów użytkowych (CPR)	0370-CPR-6989
6c. Europejski dokument oceny Europejska ocena techniczna Jednostki ds. oceny technicznej Jednostka(-i) notyfikowana(-e)	Nie dotyczy
7. Deklarowane świadczenia	

EN 54-17: Izolatory zwarć

Zasadnicze charakterystyki	Wydajność	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skuteczność w warunkach pożarowych	Pozytywny	EN 54-17:2005 + AC:2007
Niezawodność eksploatacyjna	Pozytywny	EN 54-17:2005 + AC:2007
Trwałość niezawodności działania, Odporność na działanie ciepła	Pozytywny	EN 54-17:2005 + AC:2007
Trwałość niezawodności działania, Odporność na wibracje	Pozytywny	EN 54-17:2005 + AC:2007
Trwałość niezawodności działania, Odporność na wilgoć	Pozytywny	EN 54-17:2005 + AC:2007
Trwałość niezawodności działania, Wytrzymałość na korozję	Pozytywny	EN 54-17:2005 + AC:2007
Trwałość niezawodności działania, Stabilność elektryczna	Pozytywny	EN 54-17:2005 + AC:2007

EN 54-18: Urządzenia wejścia/wyjścia

Zasadnicze charakterystyki	Wydajność	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opóźnienie zadziałania (czas zadziałania w przypadku alarmu)	Pozytywny	EN 54-18:2005 + AC:2007
Skuteczność w warunkach pożarowych	Pozytywny	EN 54-18:2005 + AC:2007
Niezawodność eksploatacyjna	Pozytywny	EN 54-18:2005 + AC:2007
Trwałość niezawodności działania, Odporność na działanie ciepła	Pozytywny	EN 54-18:2005 + AC:2007
Trwałość niezawodności działania, Odporność na wibracje	Pozytywny	EN 54-18:2005 + AC:2007
Trwałość niezawodności działania, Odporność na wilgoć	Pozytywny	EN 54-18:2005 + AC:2007

Trwałość niezawodności działania, Wytrzymałość na korozję	Pozytywny	EN 54-18:2005 + AC:2007
Trwałość niezawodności działania, Stabilność elektryczna	Pozytywny	EN 54-18:2005 + AC:2007

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

Wydajność określonego powyżej produktu jest zgodna z zestawem deklarowanych właściwości. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Nazwisko: José María Méndez Seguí Stanowisko: Certification Leader, EMEA Miejsce: C/ Verge de Guadalupe, 3, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Hiszpania	
W: Esplugues de Llobregat	Dnia: październik 17, 2025

Dodatkowe informacje na temat oznaczenia CE według Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 CPR

Oznaczenie instytucji certyfikującej(-ych): 0370
Producent(-ci): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Chiny
Ostatnie dwie cyfry roku pierwszego umieszczenia znaku CE: 23
Numer deklaracji właściwości użytkowych (DWU): 12-0201-360-0005
Numer(y) certyfikatu(-ów) stałości parametrów użytkowych (CPR): 0370-CPR-6989
EN 54-17:2005 + AC:2007
EN 54-18:2005 + AC:2007
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Numer części i wersja dokumentacji produktu znajdują się na etykiecie produktu.
Przeznaczenie: Patrz punkt 2 DWU.
Zasadnicze charakterystyki: Patrz punkt 7 DWU.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat' tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2025 KGS Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone

Declaração de desempenho N. 12-0201-360-0005

Declaração de desempenho de acordo com o Regulamento de Produtos de Construção N.º 305/2011

1. Código de identificação único do produto-tipo	Modelo(s): KE-IU3111-ZME Marca(s): Kidde Commercial
2. Utilização(s) pretendida(s)	Sistemas de detecção e alarme de incêndio: EN 54-17: Isoladores de curto-circuito EN 54-18: Dispositivos «input/output»
3. Fabricante(s)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, China
4. Representante autorizado	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Os Países Baixos
5. Sistema(s) de Avaliação e Verificação da Constância de Desempenhos (AVCD)	Sistema 1
6a. Norma(s) harmonizada(s)	EN 54-17:2005 + AC:2007 EN 54-18:2005 + AC:2007
Organismo(s) notificado(s)	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, Espanha (Organismo notificado sob o número de registro 0370)
6b. Número(s) de certificado(s) da constância de desempenho (CPR)	0370-CPR-6989
6c. Documento de avaliação europeu Avaliação técnica europeia Organismo de Avaliação Técnica Organismo(s) notificado(s)	Não aplicável
7. Desempenho declarado	

EN 54-17: Isoladores de curto-circuito

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Capacidade de desempenho em caso de incêndio	Passa	EN 54-17:2005 + AC:2007
Fiabilidade operativa	Passa	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à temperatura	Passa	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à vibração	Passa	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à humidade do ar	Passa	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à corrosão	Passa	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidade da fiabilidade operativa, Estabilidade eléctrica	Passa	EN 54-17:2005 + AC:2007

EN 54-18: Dispositivos «input/output»

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Atraso de resposta (tempo de latência em caso de alarme)	Passa	EN 54-18:2005 + AC:2007
Capacidade de desempenho em caso de incêndio	Passa	EN 54-18:2005 + AC:2007
Fiabilidade operativa	Passa	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à temperatura	Passa	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à vibração	Passa	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à humidade do ar	Passa	EN 54-18:2005 + AC:2007

Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à corrosão	Passa	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durabilidade da fiabilidade operativa, Estabilidade eléctrica	Passa	EN 54-18:2005 + AC:2007

8. Documentação técnica adequada ou documentação técnica específica

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de benefícios declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante por:	
Nome: José María Méndez Seguí	
Cargo: Certification Leader, EMEA	
Local: C/ Verge de Guadalupe, 3, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Espanha	
Em: Esplugues de Llobregat	Data: outubro 17, 2025

Regulamento (EU) N° 305/2011 CPR Informação complementar sobre a marcação CE

Identificação da entidade(s) certificadora(s): 0370
Fabricante(s): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, China
Os dois últimos dígitos do ano de aposição da marca CE: 23
Número da declaração de desempenho (DoP): 12-0201-360-0005
Número(s) de certificado(s) da constância de desempenho (CPR): 0370-CPR-6989
EN 54-17:2005 + AC:2007
EN 54-18:2005 + AC:2007
Identificação única do produto-tipo: Ver a etiqueta do produto para a documentação do produto, número de série e revisão.
Utilização(s) pretendida(s): Ver o ponto 2 da DoP.
Características essenciais: Ver o ponto 7 da DoP.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2025 KGS Fire & Security. Todos os direitos reservados

Nr. der Leistungserklärung 12-0201-360-0005

Leistungserklärung gemäß der Bauprodukteverordnung EU Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Muster: KE-IU3111-ZME Marke(n): Kidde Commercial
2. Verwendungszweck(e)	Brandmeldeanlagen: EN 54-17: Kurzschlussisolatoren EN 54-18: Eingangs-/Ausgangsgeräte
3. Hersteller	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, China
4. Bevollmächtigter	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Die Niederlande
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP)	System 1
6a. Harmonisierte Norm(en)	EN 54-17:2005 + AC:2007 EN 54-18:2005 + AC:2007
Notifizierte Stelle(n)	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, Spanien (Notifizierte Stelle unter der Registrierungsnummer 0370)
6b. Nummer(n) der Bescheinigung über die Leistungskonstanz (CPR)	0370-CPR-6989
6c. Europäisches Bewertungsdokument Europäische Technische Bewertung Technische Bewertungsstelle Notifizierte Stelle(n)	Nicht relevant
7. Erklärte Leistung(en)	

EN 54-17: Kurzschlussisolatoren

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikationen
Leistung im Brandfall	Erfüllt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Betriebszuverlässigkeit	Erfüllt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	Erfüllt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Beständigkeit gegen Schwingungen	Erfüllt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit	Erfüllt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit	Erfüllt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Elektrische Stabilität	Erfüllt	EN 54-17:2005 + AC:2007

EN 54-18: Eingangs-/Ausgangsgeräte

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikationen
Reaktionszeit (Ansprechzeit)	Erfüllt	EN 54-18:2005 + AC:2007
Leistung im Brandfall	Erfüllt	EN 54-18:2005 + AC:2007
Betriebszuverlässigkeit	Erfüllt	EN 54-18:2005 + AC:2007
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	Erfüllt	EN 54-18:2005 + AC:2007
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Beständigkeit gegen Schwingungen	Erfüllt	EN 54-18:2005 + AC:2007

Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit	Erfüllt	EN 54-18:2005 + AC:2007
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit	Erfüllt	EN 54-18:2005 + AC:2007
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Elektrische Stabilität	Erfüllt	EN 54-18:2005 + AC:2007

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: José María Méndez Seguí

Funktion: Certification Leader, EMEA

Ort: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spanien

Ort: Esplugues de Llobregat



Datum: Oktober 17, 2025

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung), Ergänzende Informationen zur CE-Kennzeichnung

Kennnummer der Zertifizierungsstelle: 0370
Hersteller: KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, China
Die beiden letzten Stellen des Jahres der ursprünglichen CE-Kennzeichnung: 23
Nummer der Leistungserklärung (DoP): 12-0201-360-0005
Nummer(n) der Bescheinigung über die Leistungskonstanz (CPR): 0370-CPR-6989
EN 54-17:2005 + AC:2007
EN 54-18:2005 + AC:2007
Eindeutige Kennung des Produkttyps: Die Teilenummer der Produktdokumentation und Revision befindet sich auf dem Produktetikett.
Verwendungszweck(e): Siehe Nummer 2 der DoP.
Wesentliche Merkmale: Siehe Nummer 7 der DoP.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2025 KGS Fire & Security. Alle Rechte vorbehalten

Prohlášení o vlastnostech č. 12-0201-360-0005

Prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením EU č. 305/2011 týkajícím se stavebních výrobků

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku	Model(y): KE-IU3111-ZME Značka(-y): Kidde Commercial
2. Zamýšlené(-á) použití	Elektrická požární signalizace: EN 54-17: Zkratové izolátory EN 54-18: Vstupní/Výstupní zařízení
3. Výrobce(-i)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Čchin-chuang-tao 066004, Che-pej, Čína
4. Zplnomocněný zástupce	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Nizozemí
5. Systém(y) hodnocení a ověřování stálosti výkonosti (POSV)	Systém 1
6a. Harmonizovaná(-é) norma(-y)	EN 54-17:2005 + AC:2007 EN 54-18:2005 + AC:2007
Oznámený(-é) subjekt(y)	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, Španělsko (Registrační číslo oznámeného subjektu 0370)
6b. Číslo(-a) certifikátu(-ů) dokladu o výhodách (CPR)	0370-CPR-6989
6c. Evropský dokument pro posuzování Evropské technické posouzení Subjekt pro technické posuzování Oznámený(-é) subjekt(y)	Nelze určit
7. Deklarovaná(-é) vlastnost(i)	

EN 54-17: Zkratové izolátory

Základní vlastnosti	Splnění	Harmonizovaná technická specifikace
Vlastnosti za požárních podmínek	Splňuje	EN 54-17:2005 + AC:2007
Provozní spolehlivost	Splňuje	EN 54-17:2005 + AC:2007
Stálost provozní spolehlivosti, Teplotní odolnost	Splňuje	EN 54-17:2005 + AC:2007
Stálost provozní spolehlivosti, Odolnost proti vibracím	Splňuje	EN 54-17:2005 + AC:2007
Stálost provozní spolehlivosti, Odolnost proti vlhkosti	Splňuje	EN 54-17:2005 + AC:2007
Stálost provozní spolehlivosti, Odolnost proti korozi	Splňuje	EN 54-17:2005 + AC:2007
Stálost provozní spolehlivosti, Elektrická stálost	Splňuje	EN 54-17:2005 + AC:2007

EN 54-18: Vstupní/Výstupní zařízení

Základní vlastnosti	Splnění	Harmonizovaná technická specifikace
Zpoždění odezvy (doba odezvy)	Splňuje	EN 54-18:2005 + AC:2007
Vlastnosti za požárních podmínek	Splňuje	EN 54-18:2005 + AC:2007
Provozní spolehlivost	Splňuje	EN 54-18:2005 + AC:2007
Stálost provozní spolehlivosti, Teplotní odolnost	Splňuje	EN 54-18:2005 + AC:2007
Stálost provozní spolehlivosti, Odolnost proti vibracím	Splňuje	EN 54-18:2005 + AC:2007
Stálost provozní spolehlivosti, Odolnost proti vlhkosti	Splňuje	EN 54-18:2005 + AC:2007
Stálost provozní spolehlivosti, Odolnost proti korozi	Splňuje	EN 54-18:2005 + AC:2007
Stálost provozní spolehlivosti, Elektrická stálost	Splňuje	EN 54-18:2005 + AC:2007

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Jméno: José María Méndez Seguí Funkce: Certification Leader, EMEA Místo: C/ Verge de Guadalupe, 3, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Španělsko V: Esplugues de Llobregat	 дне: Říjen 17, 2025
---	--

Doplňující informace o značení CE podle nařízení EU č. 305/2011 CPR

Identifikace certifikačního(-ch) orgánu(-ů): 0370
Výrobce(-i): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Čchin-chuang-tao 066004, Che-pej, Čína
Poslední dvě číslice roku značky CE byly umístěny na první místo: 23
Číslo prohlášení o vlastnostech (PoV): 12-0201-360-0005
Číslo(-a) certifikátu(-ů) dokladu o výhodách (CPR): 0370-CPR-6989
EN 54-17:2005 + AC:2007
EN 54-18:2005 + AC:2007
Jedinečná identifikace typu výrobku: Viz štítek výrobku s číslem části dokumentace výrobku a revize.
Zamýšlené(-á) použití: Viz PoV, bod 2.
Základní vlastnosti: Viz PoV, bod 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat' tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från: https://firesecurityproducts.com/en/home DoP.Requests@kgsolutions.com
--

© 2025 KGS Fire & Security. Všechna práva vyhrazena

Vyhlásenie o parametroch č. 12-0201-360-0005

Vyhlásenie o parametroch podľa nariadenia EÚ č. 305/2011 o stavebných výrobkoch

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu	Model(y): KE-IU3111-ZME Značka(-y): Kidde Commercial
2. Zamýšľané použitie(-a)	Elektrická požiarňa signalizácia: EN 54-17: Krátke izolačné okruhy EN 54-18: Vstupné a výstupné zariadenia
3. Výrobca(-ov)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Čína
4. Splnomocnený zástupca	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Holandsko
5. Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov (AVCP)	Systém 1
6a. Harmonizovaná(-ých) norm(-y)	EN 54-17:2005 + AC:2007 EN 54-18:2005 + AC:2007
Notifikovaný(-é) subjekt(y)	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, Španielsko (Notifikovaný subjekt pod registračným číslom 0370)
6b. Číslo(-a) certifikátu(-y) dokladu o výhodách (CPR)	0370-CPR-6989
6c. Európsky hodnotiaci dokument Európske technické posúdenie Orgán technického posudzovania Notifikovaný(-é) subjekt(y)	Nevzťahuje sa
7. Deklarované parametre	

EN 54-17: Krátke izolačné okruhy

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Vlastnosti pri podmienkach požiaru	Splnené	EN 54-17:2005 + AC:2007
Prevádzková spoľahlivosť	Splnené	EN 54-17:2005 + AC:2007
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Tepelná odolnosť	Splnené	EN 54-17:2005 + AC:2007
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Odolnosť proti vibráciám	Splnené	EN 54-17:2005 + AC:2007
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Odolnosť proti vlhkosti	Splnené	EN 54-17:2005 + AC:2007
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Odolnosť proti korózii	Splnené	EN 54-17:2005 + AC:2007
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Elektrická stabilita	Splnené	EN 54-17:2005 + AC:2007

EN 54-18: Vstupné a výstupné zariadenia

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Oneskorenie odozvy (časy odozvy)	Splnené	EN 54-18:2005 + AC:2007
Vlastnosti pri podmienkach požiaru	Splnené	EN 54-18:2005 + AC:2007
Prevádzková spoľahlivosť	Splnené	EN 54-18:2005 + AC:2007
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Tepelná odolnosť	Splnené	EN 54-18:2005 + AC:2007
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Odolnosť proti vibráciám	Splnené	EN 54-18:2005 + AC:2007
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Odolnosť proti vlhkosti	Splnené	EN 54-18:2005 + AC:2007

Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Odolnosť proti korózii	Splnené	EN 54-18:2005 + AC:2007
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Elektrická stabilita	Splnené	EN 54-18:2005 + AC:2007

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(a) za a v mene výrobcu:	
Názov: José María Méndez Seguí	
Funkcia: Certification Leader, EMEA	
Miesto: C/ Verge de Guadalupe, 3, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Španielsko	
V: Esplugues de Llobregat	dňa: Októbra 17, 2025

Dodatočné informácie CPR k označeniu CE podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011

Identifikácia certifikačného(-ých) orgánu(-ov): 0370
Výrobca(-ov): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Čína
Posledné dve číslice roku, kedy bolo prvýkrát udelené označenie CE: 23
Číslo vyhlásenia o parametroch (VoP): 12-0201-360-0005
Číslo(-a) certifikátu(-y) dokladu o výhodách (CPR): 0370-CPR-6989
EN 54-17:2005 + AC:2007
EN 54-18:2005 + AC:2007
Jedinečná identifikácia typu produktu: Číslo dielu a revíziu dokumentácie produktu nájdete na štítku produktu.
Zamýšľané použitie(-a): Pozrite si VoP, bod 2.
Podstatné vlastnosti: Pozrite si VoP, bod 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2025 KGS Fire & Security. Všetky práva vyhradené

Ydeevnedeklaration Nr. 12-0201-360-0005

Ydeevnedeklaration i henhold til Byggevareforordningen EU nr. 305/2011

1. Produkttypens unikke identifikationskode	Model(ler): KE-IU3111-ZME Mærke(r): Kidde Commercial
2. Tilsigtet(-de) anvendelse(r)	Branddetektering og brandalarmer: EN 54-17: Kortslutningsisolatorer EN 54-18: Input/Output-enheder
3. Producent(er)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Kina
4. Bemyndigede repræsentant	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Holland
5. Vurdering og verifikation af ydeevnens konstans-system(er) (AVCP)	System 1
6a. Harmoniseret(-de) standard(er)	EN 54-17:2005 + AC:2007 EN 54-18:2005 + AC:2007
Notificeret organ(er)	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, Spanien (Notificeret organ med registreringsnummer 0370)
6b. Certifikatnummer(-re) på bevis for fordele (CPR)	0370-CPR-6989
6c. Europæisk vurderingsdokument Europæisk teknisk vurdering Teknisk vurderingsorgan Notificeret organ(er)	Ikke relevant
7. Deklareret ydeevne	

EN 54-17: Kortslutningsisolatorer

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Ydeevne under brandforhold	Godkendt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Driftsikkerhed	Godkendt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Holdbarhed af driftsikkerhed, Temperaturbestandighed	Godkendt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Holdbarhed af driftsikkerhed, Vibrationsmodstand	Godkendt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Holdbarhed af driftsikkerhed, Fugtmodstand	Godkendt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Holdbarhed af driftsikkerhed, Korrosionsmodstand	Godkendt	EN 54-17:2005 + AC:2007
Holdbarhed af driftsikkerhed, Elektrisk stabilitet	Godkendt	EN 54-17:2005 + AC:2007

EN 54-18: Input/Output-enheder

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktionsforsinkelse (reaktionstid)	Godkendt	EN 54-18:2005 + AC:2007
Ydeevne under brandforhold	Godkendt	EN 54-18:2005 + AC:2007
Driftsikkerhed	Godkendt	EN 54-18:2005 + AC:2007
Holdbarhed af driftsikkerhed, Temperaturbestandighed	Godkendt	EN 54-18:2005 + AC:2007
Holdbarhed af driftsikkerhed, Vibrationsmodstand	Godkendt	EN 54-18:2005 + AC:2007
Holdbarhed af driftsikkerhed, Fugtmodstand	Godkendt	EN 54-18:2005 + AC:2007

Holdbarhed af driftsikkerhed, Korrosionsmodstand	Godkendt	EN 54-18:2005 + AC:2007
Holdbarhed af driftsikkerhed, Elektrisk stabilitet	Godkendt	EN 54-18:2005 + AC:2007

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation

Det ovenfor anførte produkts ydeevne er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udstedt i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 på den anførte producents eneansvar.

Underskrevet for producenten og på dennes vegne af:	
Navn: José María Méndez Seguí	
Funktion: Certification Leader, EMEA	
Sted: C/ Verge de Guadalupe, 3, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spanien	
Ved: Esplugues de Llobregat	Den: Oktober 17, 2025

Byggevarerforordning (EU) nr. 305/2011 CPR Supplerende CE-mærkningsinformation

Identifikation af certificeringsorganet(-rne): 0370
Producent(er): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Kina
De sidste to cifre i årstallet, hvor CE-mærket først blev anbragt: 23
Ydeevnedeklarationens (DoP) nummer: 12-0201-360-0005
Certifikatnummer(-re) på bevis for fordele (CPR): 0370-CPR-6989
EN 54-17:2005 + AC:2007
EN 54-18:2005 + AC:2007
Produkttypens unikke identifikation: Se produktdokumentationens varenummer og revision på produktmærkaten.
Tilslaget(-de) anvendelse(r): Se DoP-punkt 2.
Væsentlige egenskaber: Se DoP-punkt 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2025 KGS Fire & Security. Alle rettigheder forbeholdes

N° de Déclaration des performances 12-0201-360-0005

Déclaration des performances dépendant du règlement 305/2011 de l'Union européenne sur les produits de construction

1. Code d'identification unique du produit type	Modèle(s): KE-IU3111-ZME Marque(s): Kidde Commercial
2. Usage(s) prévu(s)	Systèmes de détection et d'alarme incendie: EN 54-17: Isolateurs de court-circuit EN 54-18: Dispositifs d'entrée/sortie
3. Fabricant(s)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Chine
4. Représentant autorisé	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Les Pays-Bas
5. Système(s) d'Évaluation et Vérification de la Constance des Performances (EVCP)	Système 1
6a. Norme(s) harmonisée(s)	EN 54-17:2005 + AC:2007 EN 54-18:2005 + AC:2007
Organisme(s) notifié(s)	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelone, Espagne (Organisme notifié avec numéro d'enregistrement 0370)
6b. Numéro(s) de certificat(s) de preuve de prestations (CPR)	0370-CPR-6989
6c. Documents d'évaluation européens Évaluation technique européenne Organisme d'évaluation technique Organisme(s) notifié(s)	Non applicable
7. Performance(s) déclarée(s)	

EN 54-17: Isolateurs de court-circuit

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Performances en conditions d'incendie	Conforme	EN 54-17:2005 + AC:2007
Fiabilité de fonctionnement	Conforme	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance à la température	Conforme	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance aux vibrations	Conforme	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance à l'humidité	Conforme	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance à la corrosion	Conforme	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Stabilité électrique	Conforme	EN 54-17:2005 + AC:2007

EN 54-18: Dispositifs d'entrée/sortie

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Délai de réponse (temps de réponse)	Conforme	EN 54-18:2005 + AC:2007
Performances en conditions d'incendie	Conforme	EN 54-18:2005 + AC:2007
Fiabilité de fonctionnement	Conforme	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance à la température	Conforme	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance aux vibrations	Conforme	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance à l'humidité	Conforme	EN 54-18:2005 + AC:2007

Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance à la corrosion	Conforme	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Stabilité électrique	Conforme	EN 54-18:2005 + AC:2007

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble de performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie, conformément au règlement 305/2011 de l'UE, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:	
Nom: José María Méndez Seguí	
Fonction: Certification Leader, EMEA	
Endroit: C/ Verge de Guadalupe, 3, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelone, Espagne	
À: Esplugues de Llobregat	Le: Octobre 17, 2025

Informations supplémentaires sur le marque CE - Règlement (UE) n° 305/2011 CPR

Identification de(s) l'organisme(s) de certification: 0370
Fabricant(s): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Chine
Deux dernières chiffres de l'année durant laquelle le marque CE a été introduit: 23
Numéro de déclaration des performances (DdP): 12-0201-360-0005
Numéro(s) de certificat(s) de preuve de prestations (CPR): 0370-CPR-6989
EN 54-17:2005 + AC:2007
EN 54-18:2005 + AC:2007
Identification unique du type de produit: Consultez l'étiquette du produit pour connaître les numéros de pièce et les versions de révision.
Usage(s) prévu(s): Voir DdP point 2.
Caractéristiques essentielles: Voir DdP point 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat' tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2025 KGS Fire & Security. Tous droits réservés

Numero Dichiarazione di prestazione 12-0201-360-0005

Dichiarazione di prestazione secondo il Regolamento sui prodotti da costruzione UE N. 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto	Modello(-i): KE-IU3111-ZME Marchio(-i): Kidde Commercial
2. Uso(-i) previsto(-i)	Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio: EN 54-17: Isolatori di cortocircuito EN 54-18: Dispositivi di ingresso/uscita
3. Fabbricante(-i)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Cina
4. Rappresentante autorizzato	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Paesi Bassi
5. Sistema(i) di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni (VVCP)	Sistema 1
6a. Norma(-e) armonizzata(-e)	EN 54-17:2005 + AC:2007 EN 54-18:2005 + AC:2007
Organismo(-i) notificato(-i)	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcellona, Spagna (Organismo notificato sotto numero di registrazione 0370)
6b. Numero(-i) di(-ei) Certificato(-i) attestante le prestazioni (CPR)	0370-CPR-6989
6c. Documento di valutazione europeo Valutazione Tecnica Europea Organismo di valutazione tecnica Organismo(-i) notificato(-i)	Non applicabile
7. Prestazioni dichiarate	

EN 54-17: Isolatori di cortocircuito

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Prestazioni in condizioni di incendio	Passato	EN 54-17:2005 + AC:2007
Affidabilità operativa	Passato	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza alla temperatura	Passato	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza alle vibrazioni	Passato	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza all'umidità	Passato	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza alla corrosione	Passato	EN 54-17:2005 + AC:2007
Durata dell'affidabilità operativa, Stabilità elettrica	Passato	EN 54-17:2005 + AC:2007

EN 54-18: Dispositivi di ingresso/uscita

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	Passato	EN 54-18:2005 + AC:2007
Prestazioni in condizioni di incendio	Passato	EN 54-18:2005 + AC:2007
Affidabilità operativa	Passato	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza alla temperatura	Passato	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza alle vibrazioni	Passato	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza all'umidità	Passato	EN 54-18:2005 + AC:2007

Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza alla corrosione	Passato	EN 54-18:2005 + AC:2007
Durata dell'affidabilità operativa, Stabilità elettrica	Passato	EN 54-18:2005 + AC:2007

8. Documentazione tecnica adeguata e/o documentazione tecnica specifica

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore sopra identificato.

Firmato per e per conto del fabbricante da:	
Nome: José María Méndez Seguí	
Funzione: Certification Leader, EMEA	
Luogo: C/ Verge de Guadalupe, 3, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcellona, Spagna	
Luogo: Esplugues de Llobregat	Data: Ottobre 17, 2025

Regolamento (UE) n.º 305/2011 RDC Informazioni supplementari sulla marcatura CE

Identificazione dell'ente(degli enti) di certificazione: 0370
Fabbricante(-i): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Cina
Ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta la marcatura CE: 23
Numero Dichiarazione di prestazione (DoP): 12-0201-360-0005
Numero(-i) di(-ei) Certificato(-i) attestante le prestazioni (CPR): 0370-CPR-6989
EN 54-17:2005 + AC:2007
EN 54-18:2005 + AC:2007
Identificazione unica del tipo di prodotto: Vedere l'etichetta del prodotto per il codice documento della documentazione del prodotto e la revisione.
Uso(-i) previsto(-i): Vedere il punto 2 della DoP.
Caratteristiche essenziali: Vedere il punto 7 della DoP.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2025 KGS Fire & Security. Tutti i diritti sono riservati

Eksploatacinių savybių deklaracija nr. 12-0201-360-0005

Eksploatacinių savybių deklaracija, parengta pagal Statybos produktų reglamentą ES nr. 305/2011

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas	Modelis(-ai): KE-IU3111-ZME Prekės ženklas(-i): Kidde Commercial
2. Numatytoji paskirtis(-ys)	Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos: EN 54-17: Trumpojo jungimo izoliatoriai EN 54-18: Įvesties / Išvesties įtaisai
3. Gamintojas	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Činhuangdao 066004, Hebejus, Kinija
4. Įgaliotasis atstovas	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Vertas, Olandija
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema(-os) (AVCP)	1 sistema
6a. Darnusis(-iais) standartas(-is)	EN 54-17:2005 + AC:2007 EN 54-18:2005 + AC:2007
Notifikuotoji(-osios) įstaiga(-os)	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barselona, Ispanija (Notifikuotosios įstaigos registracijos numeris 0370)
6b. Pažymos numeris, patvirtinantis išmokas (CPR)	0370-CPR-6989
6c. Europos vertinimo dokumentas Europos techninis vertinimas Techninio vertinimo įstaiga Notifikuotoji(-osios) įstaiga(-os)	Netaikytina
7. Deklaruojama(-os) eksploatacinė(-ės) savybė(-ės)	

EN 54-17: Trumpojo jungimo izoliatoriai

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Eksploatacinės savybės gaisro sąlygomis	Atitinka	EN 54-17:2005 + AC:2007
Techninis patikimumas	Atitinka	EN 54-17:2005 + AC:2007
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas temperatūrai	Atitinka	EN 54-17:2005 + AC:2007
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas vibracijai	Atitinka	EN 54-17:2005 + AC:2007
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas drėgmei	Atitinka	EN 54-17:2005 + AC:2007
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas korozijai	Atitinka	EN 54-17:2005 + AC:2007
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Elektrinis stabilumas	Atitinka	EN 54-17:2005 + AC:2007

EN 54-18: Įvesties / Išvesties įtaisai

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcijos uždelsimas (reakcijos laikas)	Atitinka	EN 54-18:2005 + AC:2007
Eksploatacinės savybės gaisro sąlygomis	Atitinka	EN 54-18:2005 + AC:2007
Techninis patikimumas	Atitinka	EN 54-18:2005 + AC:2007
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas temperatūrai	Atitinka	EN 54-18:2005 + AC:2007
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas vibracijai	Atitinka	EN 54-18:2005 + AC:2007

Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas drėgmei	Atitinka	EN 54-18:2005 + AC:2007
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas korozijai	Atitinka	EN 54-18:2005 + AC:2007
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Elektrinis stabilumas	Atitinka	EN 54-18:2005 + AC:2007

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):	
Vardas ir pavardė: José María Méndez Seguí	
Funkcija: Certification Leader, EMEA	
Vieta: C/ Verge de Guadalupe, 3,	
08950 Esplugues de Llobregat, Barselona, Ispanija	
Vieta: Esplugues de Llobregat	Išdavimo data: Spalis 17, 2025

Reglamento (ES) nr. 305/2011 CPR papildoma informacija apie CE ženklą

Sertifikavimo įstaigos identifikacija: 0370
Gamintojas: KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Činhuangdao 066004, Hebėjus, Kinija
Metų, kuriais buvo pirmą kartą paženklintas CE ženklą, paskutiniai du skaitmenys: 23
Eksploatacinių savybių deklaracijos (DoP) numeris: 12-0201-360-0005
Pažymos numeris, patvirtinantis išmokas (CPR): 0370-CPR-6989
EN 54-17:2005 + AC:2007
EN 54-18:2005 + AC:2007
Unikalūs produkto tipo identifikatoriai: Produkto dokumento numerį ir redakciją žr. produkto etiketėje.
Numatytoji paskirtis(-ys): Žr. DoP 2 punktą.
Esminės charakteristikos: Žr. DoP 7 punktą.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získať tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumenti eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från: https://firesecurityproducts.com/en/home DoP.Requests@kgsolutions.com
--

© 2025 KGS Fire & Security. Visos teisės saugomos

Nummer van de prestatieverklaring 12-0201-360-0005

Prestatieverklaring conform de EU-Verordening Bouwproducten nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode voor het producttype	Model(len): KE-IU3111-ZME Merk(en): Kidde Commercial
2. Bedoeld(e) gebruik(en)	Branddetectie- en alarmsystemen: EN 54-17: Kortsluitingsisolatoren EN 54-18: In-/Uitgangsspecificaties
3. Fabrikant(en)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, China
4. Erkend vertegenwoordiger	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Nederland
5. Systeem of systemen van de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP)	Systeem 1
6a. Geharmoniseerde standaard (normen)	EN 54-17:2005 + AC:2007 EN 54-18:2005 + AC:2007
Geïnformeerde instantie(s)	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, Spanje (Geïnformeerde instantie onder registratienummer 0370)
6b. Certificaatnummer(s) van bewijs van uitkeringen (CPR)	0370-CPR-6989
6c. Europees evaluatiedocument Europese technische evaluatie Technische beoordelingsinstantie Geïnformeerde instantie(s)	Niet van toepassing
7. Aangegeven prestatie(s)	

EN 54-17: Kortsluitingsisolatoren

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Prestaties tijdens brand	Voldoet	EN 54-17:2005 + AC:2007
Operationele betrouwbaarheid	Voldoet	EN 54-17:2005 + AC:2007
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Temperatuurweerstand	Voldoet	EN 54-17:2005 + AC:2007
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Trillingsweerstand	Voldoet	EN 54-17:2005 + AC:2007
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Vochtbestendigheid	Voldoet	EN 54-17:2005 + AC:2007
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Roestbestendigheid	Voldoet	EN 54-17:2005 + AC:2007
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Elektrische stabiliteit	Voldoet	EN 54-17:2005 + AC:2007

EN 54-18: In-/Uitgangsspecificaties

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactievertraging (reactietijd)	Voldoet	EN 54-18:2005 + AC:2007
Prestaties tijdens brand	Voldoet	EN 54-18:2005 + AC:2007
Operationele betrouwbaarheid	Voldoet	EN 54-18:2005 + AC:2007
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Temperatuurweerstand	Voldoet	EN 54-18:2005 + AC:2007
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Trillingsweerstand	Voldoet	EN 54-18:2005 + AC:2007

Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Vochtbestendigheid	Voldoet	EN 54-18:2005 + AC:2007
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Roestbestendigheid	Voldoet	EN 54-18:2005 + AC:2007
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Elektrische stabiliteit	Voldoet	EN 54-18:2005 + AC:2007

8. Geschikte technische documentatie en/of specifieke technische documentatie

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de set aangegeven prestaties. De prestatieverklaring is uitgegeven in overeenstemming met regeling (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Getekend voor en namens de fabrikant door:	
Naam: José María Méndez Seguí	
Functie: Certification Leader, EMEA	
Plaats: C/ Verge de Guadalupe, 3, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spanje	
Op: Esplugues de Llobregat	Aan: Oktober 17, 2025

Regeling (EU) nr. 305/2011 Aanvullende informatie over het CE-merk

Identificatie van de certificatie-instelling(en): 0370
Fabrikant(en): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, China
Laatste twee cijfers van het jaar dat het CE-merk voor het eerst werd geplaatst: 23
Nummer van de prestatieverklaring (DoP): 12-0201-360-0005
Certificaatnummer(s) van bewijs van uitkeringen (CPR): 0370-CPR-6989
EN 54-17:2005 + AC:2007
EN 54-18:2005 + AC:2007
Unieke identificatie van producttype: Zie het productlabel voor de productdocumentatie, onderdeelnummer en revisie.
Bedoeld(e) gebruik(en): Zie DoP punt 2.
Essentiële kenmerken: Zie DoP punt 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2025 KGS Fire & Security. Alle rechten voorbehouden

Prestandadeklarationens nummer 12-0201-360-0005

Prestandadeklaration enligt byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011

1. Produkttypens unika identifikationskod	Modell(er): KE-IU3111-ZME Varumärke(n): Kidde Commercial
2. Avsedd(a) användning(sområden)	Branddetektering och brandlarmssystem: EN 54-17: Kortslutningsisolatorer EN 54-18: Anordningar för in- och utdata
3. Tillverkare	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Kina
4. Tillverkarens representant	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Nederländerna
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP)	System 1
6a. Harmoniserad(e) standard(er)	EN 54-17:2005 + AC:2007 EN 54-18:2005 + AC:2007
Anmält(-da) organ	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, Spanien (Anmält organ med registreringsnummer 0370)
6b. Certifikatnummer för bevis på förmåner (CPR)	0370-CPR-6989
6c. Europeiskt bedömningsdokument Europeisk teknisk bedömning Tekniskt bedömningsorgan Anmält(-da) organ	Ej tillämpligt
7. Angiven prestanda	

EN 54-17: Kortslutningsisolatorer

Viktiga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Prestanda vid brand	Godk	EN 54-17:2005 + AC:2007
Driftssäkerhet	Godk	EN 54-17:2005 + AC:2007
Beständig driftsäkerhet, Temperaturmotstånd	Godk	EN 54-17:2005 + AC:2007
Beständig driftsäkerhet, Vibrationsmotstånd	Godk	EN 54-17:2005 + AC:2007
Beständig driftsäkerhet, Fuktbeständighet	Godk	EN 54-17:2005 + AC:2007
Beständig driftsäkerhet, Korrosionsbeständighet	Godk	EN 54-17:2005 + AC:2007
Beständig driftsäkerhet, Elektrisk stabilitet	Godk	EN 54-17:2005 + AC:2007

EN 54-18: Anordningar för in- och utdata

Viktiga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Svarsfördröjning (svarstid)	Godk	EN 54-18:2005 + AC:2007
Prestanda vid brand	Godk	EN 54-18:2005 + AC:2007
Driftssäkerhet	Godk	EN 54-18:2005 + AC:2007
Beständig driftsäkerhet, Temperaturmotstånd	Godk	EN 54-18:2005 + AC:2007
Beständig driftsäkerhet, Vibrationsmotstånd	Godk	EN 54-18:2005 + AC:2007
Beständig driftsäkerhet: Fuktbeständighet	Godk	EN 54-18:2005 + AC:2007

Beständig driftsäkerhet, Korrosionsbeständighet	Godk	EN 54-18:2005 + AC:2007
Beständig driftsäkerhet, Elektrisk stabilitet	Godk	EN 54-18:2005 + AC:2007

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren av:	
Namn: José María Méndez Seguí	
Titel: Certification Leader, EMEA	
Plats: C/ Verge de Guadalupe, 3,	
08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spanien	
I: Esplugues de Llobregat	den: oktober 17, 2025

Förordning (EU) nr 305/2011 CPR tilläggsinformation om CE-märkning

Identifiering av certifieringsorganet(-n): 0370
Tillverkare: KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Kina
De två sista siffrorna för det år då CE-märkningen först gjordes: 23
Prestandadeklarationens (DoP) nummer: 12-0201-360-0005
Certifikatnummer för bevis på förmåner (CPR): 0370-CPR-6989
EN 54-17:2005 + AC:2007
EN 54-18:2005 + AC:2007
Unik identifiering av produkttyp: Se produktetiketten för produktdokumentationens delnummer och version.
Avsedd(a) användning(sområden): Se punkt 2 i DoP.
Viktiga kännetecken: Se punkt 7 i DoP.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2025 KGS Fire & Security. Med ensamrätt

Izjava o lastnostih št. 12-0201-360-0005

Izjava o lastnostih v skladu z Uredbo o gradbenih proizvodih EU št. 305/2011

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	Model(i): KE-IU3111-ZME Znamka(e): Kidde Commercial
2. Predvidena uporaba	Sistemi za odkrivanje in javljanje požara: EN 54-17: Kratkostični ločilniki EN 54-18: Vhodne/Izhodne naprave
3. Proizvajalec(-ci)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Kitajska
4. Pooblaščen zastopnik	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Nizozemska
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP)	Sistem 1
6a. Harmonizirani(-ovanim) standard(-ima)	EN 54-17:2005 + AC:2007 EN 54-18:2005 + AC:2007
Priglašeni organ(-i)	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, Španija (Priglašeni organ z registracijsko številko 0370)
6b. Številka(-e) potrdila o ugodnostih (CPR)	0370-CPR-6989
6c. Evropski ocenjevalni dokument Evropska tehnična ocena Organ za tehnično ocenjevanje Priglašeni organ(-i)	Se ne uporablja
7. Deklarirane lastnosti	

EN 54-17: Kratkostični ločilniki

Osnovne značilnosti	Lastnosti	Harmonizirana tehnična specifikacija
Lastnosti v požarnih razmerah	Dovolilnica	EN 54-17:2005 + AC:2007
Zanesljivost delovanja	Dovolilnica	EN 54-17:2005 + AC:2007
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Temperaturna odpornost	Dovolilnica	EN 54-17:2005 + AC:2007
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na vibracije	Dovolilnica	EN 54-17:2005 + AC:2007
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na vlago	Dovolilnica	EN 54-17:2005 + AC:2007
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na korozijo	Dovolilnica	EN 54-17:2005 + AC:2007
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Električna stabilnost	Dovolilnica	EN 54-17:2005 + AC:2007

EN 54-18: Vhodne/Izhodne naprave

Osnovne značilnosti	Lastnosti	Harmonizirana tehnična specifikacija
Zakasnitev odziva (odzivni čas)	Dovolilnica	EN 54-18:2005 + AC:2007
Lastnosti v požarnih razmerah	Dovolilnica	EN 54-18:2005 + AC:2007
Zanesljivost delovanja	Dovolilnica	EN 54-18:2005 + AC:2007
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Temperaturna odpornost	Dovolilnica	EN 54-18:2005 + AC:2007
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na vibracije	Dovolilnica	EN 54-18:2005 + AC:2007
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na vlago	Dovolilnica	EN 54-18:2005 + AC:2007

Obstoynost zanesljivosti delovanja, Odpornost na korozijo	Dovolilnica	EN 54-18:2005 + AC:2007
Obstoynost zanesljivosti delovanja, Električna stabilnost	Dovolilnica	EN 54-18:2005 + AC:2007

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:	
Ime: José María Méndez Seguí	
Funkcija: Certification Leader, EMEA	
Kraj: C/ Verge de Guadalupe, 3, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Španija	
V: Esplugues de Llobregat	Dne: Oktober 17, 2025

Uredba (UE) št. 305/2011 CPR Dodatne informacije o oznaki CE

Identifikacija certifikacijskega(-ih) organa(-ov): 0370
Proizvajalec(-ci): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Kitajska
Zadnji dve številki leta v katerem je bila oznaka CE prvič nameščena: 23
Številka izjave o zmogljivosti (DoP): 12-0201-360-0005
Številka(-e) potrdila o ugodnostih (CPR): 0370-CPR-6989
EN 54-17:2005 + AC:2007
EN 54-18:2005 + AC:2007
Enotna identifikacijska št. vrste izdelka: Za številko dokumentacije dela in revizijo glejte oznako izdelka.
Predvidena uporaba: Glejte DoP točka 2.
Osnovne značilnosti: Glejte DoP točka 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2025 KGS Fire & Security. Vse pravice pridržane