

# Anerkennung



## von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat, 7  
6003 DH WEERT  
NIEDERLANDE

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

| Anerkennungs-Nr. / | Anzahl der Seiten / | gültig vom (TT.MM.JJJJ) | gültig bis (TT.MM.JJJJ) |
|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| S 190530           | 14                  | 10.12.2025              | 19.10.2028              |

Gegenstand der Anerkennung

Einbruchmeldesystem  
ARITECH CC 300

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Verwendung

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse B

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2110:2017-09  
VdS 2469:2022-05

Köln, den 10.12.2025

Dr. Reiner Mann  
Geschäftsführer

i. V. Grundmann  
Leiter der Zertifizierungsstelle



zur Anerkennungsnummer S 190530 vom 10.12.2025

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

| Bezeichnung des Gegenstandes         | Typ                                        | Kenn-Nr. des Inhabers | Anerkennungsnr |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Infrarot-Bewegungsmelder             | VE1016-D                                   |                       | G109508        |
| Infrarot-Bewegungsmelder             | VE1120-D                                   |                       | G110507        |
| Infrarot-Bewegungsmelder             | VE1016AM-D                                 |                       | G110028        |
| Infrarot-Bewegungsmelder             | VE1120AM-D                                 |                       | G110042        |
| Infrarot/Mikrowellen-Bewegungsmelder | DD666-D / DD669                            |                       | G110510        |
| Infrarot/Mikrowellen-Bewegungsmelder | DD666AM-D                                  |                       | G110511        |
| BUS-Modul                            | AD 011                                     |                       | G110015        |
| Magnetkontakt                        | MK 46-AD                                   |                       | G108501        |
| BUS-Modul                            | ATS 1290 N                                 |                       | G108002        |
| Infrarot-Bewegungsmelder             | VE 735/736<br>(VE735/736S70)               |                       | G104516        |
| Akustischer/Optischer Signalgeber    | AS 611 V                                   |                       | G105118        |
| Akustischer/Optischer Signalgeber    | AS 631 V                                   |                       | G105119        |
| Akustischer Signalgeber              | AS 611                                     |                       | G105120        |
| Akustischer Signalgeber              | AS 631                                     |                       | G105121        |
| Einbruchmelderzentrale               | ATS 2604 / 2104                            |                       | G106025        |
| Einbruchmelderzentrale               | ATS 3604 / 3104                            |                       | G106024        |
| Einbruchmelderzentrale               | ATS 4604                                   |                       | G106023        |
| Energieversorgung                    | ATS 1204                                   |                       | G106022        |
| Infrarot-Bewegungsmelder             | VE 735/736 AM<br>(VE735/736 AMS70)         |                       | G106026        |
| Unterzentrale                        | BUS- Modul ATS 1210<br>E / 1210 E / 1211 E |                       | G106047        |
| Körperschallmelder                   | VV600/620 Plus                             |                       | G101141        |
| Körperschallmelder                   | VV602/622 Plus                             |                       | G101142        |
| Körperschallmelder                   | VV 700                                     |                       | G103021        |
| Infrarot/Mikrowellen-Bewegungsmelder | DD 105 - D                                 |                       | G100514        |
| Infrarot/Mikrowellen-Bewegungsmelder | DD 100 PI - D                              |                       | G100515        |
| Überfallmelder                       | UM 11 D                                    |                       | G196044        |
| Sperreinrichtung                     | Sperrelement 108320.0<br>/ 108320.1        |                       | G196089        |

zur Anerkennungsnummer S 190530 vom 10.12.2025

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

| Bezeichnung des Gegenstandes         | Typ                              | Kenn-Nr. des Inhabers | Anerkennungsnr |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|
| Sperreinrichtung                     | Sperrelement 108320.2 / 108320.3 |                       | G197051        |
| Internsignalgeber                    | AS270-D                          |                       | G197065        |
| Internsignalgeber                    | AS271-D                          |                       | G197066        |
| Infrarot-Bewegungsmelder             | VE1012-D                         |                       | G110516        |
| Sperreinrichtung                     | Sperrelement 108360              |                       | G107102        |
|                                      | EasyLock                         |                       |                |
| Infrarot/Mikrowellen-Bewegungsmelder | DD1012-D                         |                       | G113516        |
| Infrarot/Mikrowellen-Bewegungsmelder | DDV1016-D                        |                       | G113517        |
| Infrarot/Mikrowellen-Bewegungsmelder | DD1012AM-D                       |                       | G113071        |
| Infrarot/Mikrowellen-Bewegungsmelder | DDV1016AM-D-B                    |                       | G113072        |
| Passiver Glasbruchmelder             | GS300/GS301/GS302                |                       | G113509        |
| Passiver Glasbruchmelder             | GS320/GS321                      |                       | G113508        |
| Unterzentrale                        | GS330                            |                       | G113507        |
| BUS-Modul                            | Türmodul ATS 1226                |                       | G109034        |
| Übertragungseinrichtung              | ATSx500AV / TDA74xx-4            |                       | G116804        |
| Eingabeeinrichtung (EE)              | ATS1180                          |                       | G120080        |
| Eingabeeinrichtung (EE)              | ATS1181                          |                       | G120081        |
| Eingabeeinrichtung (EE)              | ATS1182                          |                       | G120082        |
| Eingabeeinrichtung (EE)              | ATS1183                          |                       | G120083        |
| Eingabeeinrichtung (EE)              | ATS1184                          |                       | G120084        |
| Bedien- und Anzeigeteil              | ATS1110A-N                       |                       | G120003        |
| Bedien- und Anzeigeteil              | ATS1115A-N                       |                       | G120004        |
| Bedien- und Anzeigeteil              | ATS1135                          |                       | G120005        |
| Bedien- und Anzeigeteil              | ATS1136                          |                       | G120006        |
| Einbruchmelderzentrale               | ATS1500AV-IP-MM                  |                       | G120015        |
| Einbruchmelderzentrale               | ATS3500AV-IP-xM                  |                       | G120035        |
| Einbruchmelderzentrale               | ATS4500AV-IP-LM                  |                       | G120045        |
| Akustischer Glasbruchmelder          | GS960                            |                       | G118504        |
| Akustischer Glasbruchmelder          | GS960AM                          |                       | G118505        |

zur Anerkennungsnummer S 190530 vom 10.12.2025

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

| Art der Unterlage | Kennzeichnung der Unterlage | Datum | Seiten |
|-------------------|-----------------------------|-------|--------|
| entfällt          |                             |       |        |

zur Anerkennungsnummer S 190530 vom 10.12.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

**zu Anerkennung G109508:**

1. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2020-10.
2. Das Gerät entspricht der Umweltklasse II nach VdS 2312 sowie Umweltklasse II nach DIN EN 50130-5.
3. Für einen uneingeschränkten Detektionsbereich sind vor Inbetriebnahme die Clips vom Spiegel zu entfernen.

**zu Anerkennung G110507:**

1. Das Gerät ist für den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2020-10 geeignet.
2. Das Gerät entspricht der Umweltklasse II nach VdS 2312 sowie Umweltklasse II nach EN 50130-5.
3. Das Gerät ist im Auslieferungszustand mit optionalen seitlichen Spiegelabdeckungen versehen. In der Einstellung "Vorhangcharakteristik" ist es möglich, leicht zu durchdringende Flächen bis zu einer maximalen Entfernung von 12m auf Durchstieg zu überwachen.  
Für "Volumencharakteristik" sind diese Abdeckungen zu entfernen.

**zu Anerkennung G110028:**

1. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2020-10.
2. Das Gerät entspricht der Umweltklasse II nach VdS 2312 sowie Umweltklasse II nach EN 50130-5.
3. Das Gerät ist im Auslieferungszustand mit Clips zur optionalen Teil-Spiegel-Abdeckung versehen. Für "Volumencharakteristik" sind diese Abdeckungen zu entfernen.

**zu Anerkennung G110042:**

1. Das Gerät ist für den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2020-10 geeignet.
2. Das Gerät entspricht der Umweltklasse II nach VdS 2312 sowie Umweltklasse II nach EN 50130-5.

zur Anerkennungsnummer S 190530 vom 10.12.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

3. Das Gerät ist im Auslieferungszustand mit optionalen seitlichen Spiegelabdeckungen versehen. In der Einstellung "Vorhangcharakteristik" ist es möglich, leicht zu durchdringende Flächen bis zu einer maximalen Entfernung von 12m auf Durchstieg zu überwachen.

Für "Volumencharakteristik" sind diese Abdeckungen zu entfernen.

**zu Anerkennung G110510:**

Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833

Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2020-10.

**zu Anerkennung G110511:**

1. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833

Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2020-10.

2. Die Abdecküberwachung erfüllt die Anforderungen des Sicherheitsgrades 3 nach EN 50131-2-4.

**zu Anerkennung G108501:**

1. Der Magnetkontakt darf nur in BUS- Systemen mit AD- Technik der verwendet werden.

2. Der Magnetkontakt darf in der Einbauversion nicht in Materialien mit ferromagnetischen Eigenschaften eingelassen werden.

3. Bei der Montage mit Aufbaugehäuse, müssen Gehäusedeckel und Gehäuseboden mit geeignetem Klebstoff miteinander verklebt werden.

**zu Anerkennung G104516:**

Der Gegenstand der Anerkennung eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2020-10

zur Anerkennungsnummer S 190530 vom 10.12.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

**zu Anerkennung G106025:**

1. Das Gerät entspricht der Umweltklasse II nach VdS 2110.
2. Bei einem Anschluss mehrerer Sicherungsbereiche muss die Sicherungskarte vom Typ ATS 1840 eingesetzt werden.

**zu Anerkennung G106024:**

1. Das Gerät entspricht der Umweltklasse II nach VdS 2110.
2. Bei einem Anschluss mehrerer Sicherungsbereiche muss die Sicherungskarte vom Typ ATS 1840 eingesetzt werden.

**zu Anerkennung G106023:**

1. Das Gerät entspricht der Umweltklasse II nach VdS 2110.
2. Bei einem Anschluss mehrerer Sicherungsbereiche muss die Sicherungskarte vom Typ ATS 1840 eingesetzt werden.

**zu Anerkennung G106022:**

Das Gerät ist für den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2020-10 geeignet

**zu Anerkennung G106026:**

1. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2020-10.
2. Das Gerät ist mit Vorhangspiegel geeignet, leicht zu durchdringende Flächen bis zu einer Entfernung von 20 Metern, auf Durchstieg zu überwachen.

**zu Anerkennung G106047:**

Das Gerät entspricht der Umweltklasse II nach VdS 2252.

zur Anerkennungsnummer S 190530 vom 10.12.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

**zu Anerkennung G101141:**

1. Der Melder darf nicht für die Überwachung von Nachttresoren sowie Geldausgabeautomaten eingesetzt werden.
2. Nur je ein Körperschallmelder darf einer Meldergruppe zugeordnet werden.

**zu Anerkennung G101142:**

Nur je ein Körperschallmelder darf einer Meldergruppe zugeordnet werden.

**zu Anerkennung G196044:**

Das Gerät muss so montiert werden, dass die elektronische Auslösekennung vom Täter nicht erkannt werden kann.

**zu Anerkennung G196089:**

Der Einsatz der Sperreinrichtung mit integriertem Magnetkontakt Typ 404042.0 als Öffnungsmelder ist nur in Einbruchmeldeanlagen der Klasse A und B zulässig.

**zu Anerkennung G197051:**

Der Einsatz der Sperreinrichtung mit integriertem Magnetkontakt Typ 404042.0 als Öffnungsmelder ist nur in Einbruchmeldeanlagen der Klasse A und B zulässig.

**zu Anerkennung G110516:**

1. Das Gerät ist für den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2020-10 geeignet.
2. Das Gerät entspricht der Umweltklasse II nach VdS 2312 sowie Umweltklasse II nach EN 50130-5.
3. Für einen uneingeschränkten Detektionsbereich sind vor Inbetriebnahme die Clips vom Spiegel zu entfernen.

zur Anerkennungsnummer S 190530 vom 10.12.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

**zu Anerkennung G113516:**

1. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2020-10.
2. Das Gerät entspricht der Umweltklasse II nach VdS 2312 sowie Umweltklasse II nach EN 50130-5.
3. Das Gerät ist im Auslieferungszustand mit den optionalen Spiegel-Abdeckungen versehen. Für "Volumencharakteristik" sind diese Abdeckungen zu entfernen.
4. Für den Betrieb an Einbruchmelder-Zentralen von Securiton mit 'SecuriLine' BUS-Topologie ist die Option SDI84 Aufschaltmodul zu verwenden.

**zu Anerkennung G113517:**

1. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2020-10.
2. Das Gerät entspricht der Umweltklasse II nach VdS 2312 sowie Umweltklasse II nach EN 50130-5.
3. Das Gerät ist im Auslieferungszustand mit den optionalen Spiegel-Abdeckungen versehen. Für "Volumencharakteristik" sind diese Abdeckungen zu entfernen.
4. Für den Betrieb an Einbruchmelder-Zentralen von Securiton mit 'SecuriLine' BUS-Topologie ist die Option SDI84 Aufschaltmodul zu verwenden.

**zu Anerkennung G113071:**

1. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2020-10.
2. Das Gerät entspricht der Umweltklasse II nach VdS 2312 sowie Umweltklasse II nach EN 50130-5.
3. Das Gerät ist im Auslieferungszustand mit den optionalen Spiegel-Abdeckungen versehen. Für "Volumencharakteristik" sind diese Abdeckungen zu entfernen.
4. Für den Betrieb an Einbruchmelder-Zentralen von Securiton mit 'SecuriLine' BUS-Topologie ist die Option SDI85 Aufschaltmodul zu verwenden.

zur Anerkennungsnummer S 190530 vom 10.12.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

#### zu Anerkennung G113072:

1. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2020-10.
2. Das Gerät entspricht der Umweltklasse II nach VdS 2312 sowie Umweltklasse II nach EN 50130-5.
3. Das Gerät ist im Auslieferungszustand mit Clips zur optionalen Teil-Spiegel-Abdeckung versehen. Für "Volumencharakteristik" sind diese Abdeckungen zu entfernen.
4. Für den Betrieb an Einbruchmelder-Zentralen von Securiton mit 'SecuriLine' BUS-Topologie ist die Option SDI85 Aufschaltmodul zu verwenden.

#### zu Anerkennung G113509:

1. Bei dem Einsatz der Melder ist folgendes zu berücksichtigen:
  - Passive Glasbruchmelder dürfen nur auf Doppelverglasungen (Isolierglas, Doppelfenster u.ä.) oder außerhalb des Handbereiches\* installiert werden.
  - Die melderseitige Verglasung darf nicht aus Verbundsicherheitsglas bestehen und nicht beklebt werden (z.B. mit Splitterschutzfolien, Transparenten u.ä.).
  - Die melderseitige Verglasung muss plan sein.
  - Die Melder dürfen nur auf ebenen Oberflächen montiert werden.
2. Der maximale Überwachungsradius darf 2,00 m nicht überschreiten.
3. Der Gegenstand der Anerkennung ist für den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2020-10 geeignet

\*) Unter dem Handbereich ist die Fassadenflächen zu verstehen, die sich bis 3,00 m oberhalb des frei zugänglichen Bodens befindet.

#### zu Anerkennung G113508:

1. Bei dem Einsatz der Melder ist folgendes zu berücksichtigen:
  - Passive Glasbruchmelder dürfen nur auf Doppelverglasungen (Isolierglas, Doppelfenster u.ä.) oder außerhalb des Handbereiches\* installiert werden.
  - Die melderseitige Verglasung darf nicht aus Verbundsicherheitsglas bestehen und nicht beklebt werden (z.B. mit Splitterschutzfolien, Transparenten u.ä.).
  - Die melderseitige Verglasung muss plan sein.
  - Die Melder dürfen nur auf ebenen Oberflächen montiert werden.

zur Anerkennungsnummer S 190530 vom 10.12.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

2. Der maximale Überwachungsradius darf 2,00 m nicht überschreiten.
3. Der Gegenstand der Anerkennung ist für den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2020-10 geeignet

\*) Unter dem Handbereich ist die Fassadenflächen zu verstehen, die sich bis 3,00 m oberhalb des frei zugänglichen Bodens befindet.

#### **zu Anerkennung G109034:**

Über die Meldergruppeneingänge darf keine Scharf- / Unscharfschaltung erfolgen.

#### **zu Anerkennung G116804:**

1. Die Übertragungseinrichtung ist in Anlehnung an das Verzeichnis für Übertragungswege VdS 2532 und die Richtlinien für Übertragungswege VdS 2471 für nachfolgende Übertragungswegarten einsetzbar:
  - A13 zur Anschaltung an Netze der Protokollfamilie IP (TCP-Protokoll)
  - A15 zur Anschaltung an IP-Netze über GPRS/UMTS Datenfunkverbindungen unter Verwendung des TCP-Protokolls.
2. Bei der Verwendung der Übertragungseinrichtung zur Übertragung von Gefahrenmeldungen in IP-Netzen ist bei Einbruchmeldeanlagen der Klassen B und C ein zusätzlicher Übertragungsweg erforderlich. Hierfür dürfen ausschließlich VdS-anerkannte Übertragungswege verwendet werden. Es muss sichergestellt sein, dass der zusätzliche Übertragungsweg nicht aus dem als Hauptübertragungsweg genutzten IP-Netz gebildet wird.

#### **zu Anerkennung G120080:**

1. Die Bedienung der Eingabeeinrichtung erfolgt durch ein materielles (elektronisch codiertes) Identifikationsmerkmal
2. Die Eingabeeinrichtung ATS1180 sind für den Anschluss an ATS-Einbruchmelderzentralen und dem Datenbus der ATS125x geeignet

zur Anerkennungsnummer S 190530 vom 10.12.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

**zu Anerkennung G120081:**

1. Die Bedienung der Eingabeeinrichtung erfolgt durch ein materielles (elektronisch codiertes) und geistiges Identifikationsmerkmal
2. Die Eingabeeinrichtung ATS1181 sind für den Anschluss an ATS-Einbruchmelderzentralen und dem Datenbus der ATS125x geeignet

**zu Anerkennung G120082:**

1. Die Bedienung der Eingabeeinrichtung erfolgt durch ein materielles (elektronisch codiertes) Identifikationsmerkmal
2. Die Eingabeeinrichtung ATS1182 ist für den Anschluss an ATS-Einbruchmelderzentralen und dem Datenbus der ATS125x geeignet

**zu Anerkennung G120083:**

1. Die Bedienung der Eingabeeinrichtung erfolgt durch ein materielles (elektronisch codiertes) und geistiges Identifikationsmerkmal.
2. Die Eingabeeinrichtung ATS1183 sind für den Anschluss an ATS-Einbruchmelderzentralen und dem Datenbus der ATS125x geeignet.

**zu Anerkennung G120084:**

1. Die Bedienung der Eingabeeinrichtung erfolgt durch ein materielles (elektronisch codiertes) und geistiges Identifikationsmerkmal.
2. Die Eingabeeinrichtung ATS1184 sind für den Anschluss an ATS-Einbruchmelderzentralen und dem Datenbus der ATS125x geeignet.

**zu Anerkennung G120003:**

Das Gerät ist für den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2020-10 geeignet

zur Anerkennungsnummer S 190530 vom 10.12.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

**zu Anerkennung G120004:**

Das Gerät ist für den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2020-10 geeignet

**zu Anerkennung G120005:**

Das Gerät ist für den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2020-10 geeignet

**zu Anerkennung G120006:**

Das Gerät ist für den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2020-10 geeignet

**zu Anerkennung G120015:**

Das Gerät ist für den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2020-10 geeignet

**zu Anerkennung G120035:**

Das Gerät ist für den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2020-10 geeignet

**zu Anerkennung G120045:**

Das Gerät ist für den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2020-10 geeignet

zur Anerkennungsnummer S 190530 vom 10.12.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

**zu Anerkennung G118504:**

Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2020-10.

**zu Anerkennung G118505:**

Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2020-10.