


# ATS1201EMBC

Board Only 8-32 Zone DGP 3A PSU EN50131 Grade 3 Class II



## Dettagli

---

- Replacement board for ATS1201E, ATS1203E and ATS1204E
- Compatible with Axon and Advisor Advanced panels

# ATS1201EMBC

Board Only 8-32 Zone DGP 3A PSU EN50131 Grade 3 Class II

## Specifiche tecniche

### Generale

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Gruppo accessori | Advisor Advanced, ATS Master |
| Tipo             | Parti di ricambio            |

### Elettrico

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tipo di alimentatore    | 12 VDC              |
| Valore di alimentazione | 13.8 VDC /2.9 A max |
| Tensione di esercizio   | 13.8 V              |
| Consumo attuale         | 75 mA typical       |

### Fisico

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Dimensioni fisiche | 175 x 92 x 62 |
|--------------------|---------------|

### Ambientale

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Temperatura operativa | 0 to +50 °C       |
| Umidità relativa      | 95% noncondensing |



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita [it.firesecurityproducts.com](https://it.firesecurityproducts.com) online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 18 June 2026 - 14:24