

FF-AP2N

Ugello di pulizia per aria compressa idoneo per rivelatore di fiamma Exd serie FF7x

Application

L'ugello di pulizia per aria compressa è destinato al montaggio tra un rivelatore di fiamma Exd (serie FF7x - versione Exd) e una staffa di montaggio regolabile (FF705). L'ugello posizionato in direzione della finestra del rivelatore evita l'oscuramento del rivelatore dovuta alla presenza di particelle.

Successore dell'ugello FF-AP2

Montaggio

L'ugello deve essere angolato di 45° rispetto al piano orizzontale per massimizzare il flusso d'aria sulla finestra frontale del rivelatore.

Installazione

L'ugello deve essere collegato a una linea di aria compressa tramite la valvola di non ritorno femmina da 1/4" BSP.

L'aria deve essere priva di olio e asciutta con un intervallo di pressione compreso tra 7 psi (0,5 bar) e 50 psi (3,5 bar).

Se l'aria non è necessario mantenere pulita la finestra del rivelatore, è possibile fornire un impulso di pulizia con aria a intervalli regolari.

Attenzione: questo prodotto non è adatto per l'uso nella zona ATEX 0 - Per l'uso nella zona ATEX 1/21 o 2/222, l'aria deve essere pulita e il sistema deve essere fatto circolare prima di essere collocato in un ambiente pericoloso



FF-AP2N

Ugello di pulizia per aria compressa idoneo per rivelatore di fiamma Exd serie FF7x

Specifiche tecniche

Fisico	
Tipo di montaggio	Montaggio vite / bullone



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.