



VP04-EN54-23

Pannello ottico/acustico VAD dicitura ALLARME INCENDIO, EN54-3 EN54-23

Generalità

Il VP04-EN54-23 è un pannello da parete concepito per impianti di rivelazione incendio dove la segnalazione d'allarme viene indicata con la segnalazione ottica e acustica.

Il pannello è provvisto di una serigrafia con la dicitura ALLARME INCENDIO.

Funzionalità

Il VP04-EN54-23 è in grado di gestire due toni, uno di pre-allarme e uno di allarme. Le tonalità sono conformi alla UNI11744.

Il pannello prevede di poter essere silenziato attraverso un ingresso, utile in caso altri sistemi di allarme siano presenti nel medesima area un esempio sono i sistemi di evacuazione vocale di emergenza.

Un ingresso di sincronismo è disponibile per la sincronizzare di più pannelli ottici/acustici nello stesso ambiente.



Dettagli

- Dicitura "ALLARME INCENDIO"
- Toni acustici conformi alla norma UNI11744
- Possibilità di gestire un tono di preallarme e un tono di allarme mediante due ingressi separati
- Lampeggiante VAD W-5-16, dispositivo per montaggio a muro
- Ingresso per silenziare il buzzer
- Ingresso di sincronizzazione
- Certificato CPR EN54-3 e EN54-23

VP04-EN54-23

Pannello ottico/acustico VAD dicitura ALLARME INCENDIO, EN54-3 EN54-23

Specifiche tecniche

Elettrico

Tipo di alimentatore	24 VDC
Tensione di esercizio	24 Vcc (da 20 Vcc a 30 Vcc)
Consumo attuale	max 83mA @ 24VDC

Sirena

Livello di uscita	max 90dBA @ 1m
-------------------	----------------

VAD

Colore	Bianco
Intervallo	W-5-16
Copertura del pavimento	5 x 16 x 16 m (A x L x P)
Frequenza Flash	0,6 Hz
Sincronizzazione	Tramite ingresso dedicato

Fisico

Dimensioni fisiche	307 x 117 x 55 mm
Peso netto	508 gr

Ambientale

Temperatura operativa	-10 °C +55 °C
IP rating	IP41C
	Tipo A, per uso interno

Regolatorio

Standards	EN54-3 EN54-23
-----------	----------------