

KFP-CF2-10

Conventional Fire Panel - 2 Zone - Italian

Overzicht

Het Paneel

Opties

Het paneel ondersteunt 2 types optionele relaiskaarten, één met 4 standaard relais en één met 4 bewaakte relais. Met deze kaarten kan het paneel worden uitgebreid tot 8 extra uitgangen.

Goedkeuringen & Toelatingen

De productlijn beschikt over de volgende erkenning:

- EN54:2, EN54:4 en CE keuring
- CPD gecertificeerd
- NEN2535, NBNS21-100 en BS5839-1 conform
- DBI, CNBOP en Tsjechisch kruisverwijzing

- WEEE conform
- RoHS conform

Type class condities: 3K5 van IEC 60721-3-3



Details

- Modern, elegant design
- Gemakkelijk verwijderbare onderdelen voor snelle en propere installatie
- Standaard regionale configuratiemodes
- Gesuperviseerde waarschuwings- en evacuatie-uitgangen
- EN54 conforme potentiaal vrije brand en fout relais
- Remote sounder control, day/night & reset facilities
- 24VDC hulpvoedingsuitgang met reset ondersteuning
- Standaard ondersteuning van speciale functies zoals: - EN54 conforme gebruikersniveau's - gemixte zones - volledige front panel diagnose - one-man walk test - gesynchroniseerde sirenes en/of flitsen - gesuperviseerde waarschuwings- en evacuatie-uitgangen - CleanMe™
- Optioneel standaard & gesuperviseerd relais uitgangsprinten

KFP-CF2-10

Conventional Fire Panel - 2 Zone - Italian

Technische specificaties

Algemeen

Maximale systeemcapaciteit (aantal apparaten) up to 2048

Netwerkgrootte (nodes) up to 32

Elektrisch

Type voeding VAC

Lus

Maximale luscapaciteit 2

Zone

Maximale zonecapaciteit up to 2

Fysiek

Vormfactor Klein

Kleur Zuiver wit (RAL 9010)

Type montage Oppervlaktemontage


Omgeving

Omgeving Binnen

Regelgeving

Conformiteit CPD, RoHS, WEEE

Certificering EN54-13, EN54-2, EN54-4



Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 2 May 2024 - 17:17