

2010-2-PAK-RMBN

Chave Ativação Protocolo BACnet via Ethernet

Visão Geral

A utilização de chaves (dongles) USB permite que as capacidades do painel de incêndio sejam ampliadas. As chaves USB são chamados de PAK, sigla de Panel Activation Key. Dependendo da funcionalidade pretendida, podem ser utilizados múltiplos PAKs por forma a habilitar funcionalidades. Através de PAKs podem ser ativadas funcionalidades como número de nós / loops, protocolo dos loops, utilização de protocolo TCP / IP para comunicação com centrais recetoras, comunicação com software gestão técnica via protocolo BACNet ou Modbus. Um PAK após ativação fica “ligado” ao número de série do painel, no entanto não necessita de ficar fisicamente ligado ao mesmo.



Detalhes

- Habilita o protocolo BACNet via Ethernet
- Compatível com painéis com firmware 3.1 ou superior

2010-2-PAK-RMBN

Chave Ativação Protocolo BACnet via Ethernet

Especificações técnicas

Físico

Fator de forma	Autónoma
Tipo de montagem	No armário



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 26 February 2024 - 15:07